

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Výměna mostnic na mostě 2-003 přes Lučinu“**

**ev. č. NR-121-22-PŘ-Ko**

zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 12.12.2022):

„Výměna mostnic na mostě 2-003 přes Lučinu“ - žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

##### **Dotaz č. 1**

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – výkazu výměr jsou uvedeny pouze barvy Epirustik 2000, Epinox 87 a Emapur PS.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda je možné kromě barev uvedených ve výkazu výměr, použít alternativní barvy?

##### **Dotaz č. 2**

Zadavatelem poskytnutá dokumentace neuvádí parametry požadované normé stěny.

Žádáme zadavatele o upřesnění parametrů požadované normé stěny proti úniku ropných látek.

##### **Dotaz č. 3**

Žádáme zadavatele o vysvětlení (upřesnění), co je myšleno „Ochrannou provizorní montážní konstrukcí pod mostem“?

#### Odpoověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 13.12.2022)

##### Ad Dotaz č. 1

Zadavatel vzhledem k zachování systému PKO mostu připouští pouze uvedené barvy.

##### Ad Dotaz č. 2

Parametry normé stěny je potřeba zkontrolovat se správcem toku při projednávání havarijního plánu, což je předmětem plnění zhotovitele.

##### Ad Dotaz č. 3

Např. řešení pro montáž mostnic, popřípadě jiné nutné provizorní konstrukce nutné k provedení díla dle zvolené technologie provádění prací.

#### Informace dodavatelům

Ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 13.12.2022

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu