# VZOROVÝ ŘEZ III

## ul. Zámostní




**S2** PARKOVACÍ STÁNÍ
D1-D-3-V-PIII

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | DL I. | 80 | mm | ČSN 73 3251 | |
| LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO | L | 40 | mm | ČSN 73 3251 | 140 MPa |
| MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO | MZK | 200 | mm | ČSN EN 13285 | 80 MPa |
| ŠTĚRKODRŤ 0-63 | $ŠD_6$ | min.200 | mm | ČSN 73 6126-1 | 45 MPa |
| CELKEM | Σ | min. 520 | mm | | |
| V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ $E_{def2}$<45 MPa VÝMĚNNÁ VRSTVA Z KAMENIVA NEBO VHODNÉ ZEMINY DLE ČSN 73 6133 NA SEP. GEOTEXTILII | | 500 | mm | ČSN 73 6121 | |

**S1** KOMUNIKACE
D1-D-3-V-PIII

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK STŘEDNÍCH ŠTÍPANÝCH 8/10 | DL I. | 100 | mm | ČSN 73 3251 | |
| LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO | L | 40 | mm | ČSN 73 3251 | 140 MPa |
| MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO | MZK | 200 | mm | ČSN EN 13285 | 80 MPa |
| ŠTĚRKODRŤ 0-63 | $ŠD_6$ | min.250 | mm | ČSN 73 6126-1 | 45 MPa |
| CELKEM | Σ | min. 590 | mm | | |
| V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ $E_{def2}$<45 MPa VÝMĚNNÁ VRSTVA Z KAMENIVA NEBO VHODNÉ ZEMINY DLE ČSN 73 6133 NA SEP. GEOTEXTILII | | 500 | mm | ČSN 73 6121 | |

CHODNÍK - D2-D-1-CH-PIII

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | DL I. | 60 | mm | ČSN 73 6131; TP192 |
| LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr.4-8 mm | L | 40 | mm | ČSN 73 6131; ČSN EN 13242+A2; TP192 |
| ŠTĚRKODRŤ 0-63 (případně 0-32) | $ŠD_6$ | 200 | mm | ČSN 73 6126 |
| CELKEM | Σ | 300 | mm | ČSN 73 6133 |
| V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ $E_{def2}$<30 MPa VÝMĚNNÁ VRSTVA Z KAMENIVA NEBO VHODNÉ ZEMINY DLE ČSN 73 6133 NA SEP. GEOTEXTILII | | 300 | mm | ČSN 73 6121 |

239,00

| Změna | Popis změny | Datum | Vypracoval | Přezkoumal | Schválil |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vypracoval: | Ing. Petr Kohout | Č. zakázky: | 51 072 | Měřítko: | 1:50 |
| Přezkoumal: | Ing. Bohumír Michal | Stupeň: | DPS | | |
| HIP: | Ing. Petr Kohout | F A4: | 3 | | |
| Datum : | 09/2022 | Kótováno v: | m | | |

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 711 Fax.: 596 693 728
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001 REGISTERED QUALITY SYSTEM ISO 14001 REGISTERED EMS OHSAS 18001 REGISTERED OHSAS

Stavebník: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 138/35, 710 16 - Ostrava - Slezská Ostrava

Stavba : Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt : IO 101 - Komunikace

Název: VZOROVÝ ŘEZ III

Seznam příloh: PRO-11746

Č. výkresu: PRO-11746-08

Rev.