



HZSLX005TB6N



Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

územní odbor Česká Lípa

Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa



Č. j.: HSLI- 978-3/ČL-2022
Datum: 11. 5. 2022
Vyřizuje: por. Lukáš Kohlíček DiS.
Tel.: 950 475 216
E-mail: lukas.kohlicek@hzslk.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 1 x ověřené PBR

Adresát:
STORING spol. s r.o.
Žitavská 727/16
460 07 Liberec

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Modernizace přístupu do Polikliniky - Část I. odstranění lávky a statické zajištění, Část II. nový vstup do lékárny

Místo stavby:

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
k. ú.: Česká Lípa, parc. č. 728/3, 728/38, 728/45

Stavebník:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO 27283518
Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. František Příhoda, ČKAIT 0500801
ověřil: Ing. František Příhoda, ČKAIT 0500801
datum: 03/2022

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne **5. 5. 2022** žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS LK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších

předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS LK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - Modernizace přístupu do Polikliniky -
Část I. odstranění lávky a statické zajištění, Část II. nový vstup do lékárny
vypracoval: Martin Halmich, ČKA/ČKAIT 0501400
ověřil: Martin Halmich, ČKA/ČKAIT 0501400
datum: 04/2022

HZS LK dospěl posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů a v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva k závěru, že se jedná o stavbu kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS LK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany pro umístění stavby dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS LK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:


HZS LK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Modernizace přístupu do Polikliniky - Část I. odstranění lávky a statické zajištění,
Část II. nový vstup do lékárny – PBR


Závěr

HZS LK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.



plk. Mgr. Ladislav Vakula
ředitel územního odboru Česká Lípa
úřední osoba



Podatel vyrozuměn: telefonicky / e-mailem

Dne:

Převzal:

Dne:

Popis:

