

ROZVADĚČ RH:

OCELOPLECHOVÝ – SKRINOVÝ
VELIKOST PÓLE 2050x600x350mm
PRŮVOD A VÝVODY HOREM
KRVTÍ IP 40/20
E45-DP1

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUČKOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
KVTÍ IP 40/20
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

PROJEKT OKV s.r.o.



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	OPRAVNĚNÁ OSOBA	SIFE Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz	
Jiří Provazník	Jiří Provazník	Ing. Jaroslav Bělohradský		
STAVEBNÍK	TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s., Ledečská 3028, Havl. Brod 580 01	MÍSTO AKCE	12/2022	FORMÁT 5x A4
NÁZEV AKCE	Novostavba sportovní haly č.p. 553/1 k.ú. Havlíčkův Brod	Havlíčkův Brod	ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod	Č. POJEMNÉ 553/1	MĚŘITKO ...	
OBSAH VÝKRESU	Rozváděč RH	KAT. ÚZEMÍ Havlíčkův Brod	KÓTY V MM	
			INT. ČÍSLO P22043	POR. ČÍSLO D1.4.-03

