



———— Vedení FeZn Ø 10 mm - doplňující ochranné pospojování

----- Vedení CY ZŽ 6 mm² - doplňující ochranné pospojování



Napěťová soustava : TN-C-S (1/N/PE; 230V AC)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : Izolací, kryty a přepážkami

Při poruše : Elektroměrový rozvaděč a řadič SSZ

 Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

 Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje proudovým chráničem

 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :		<div>PK SSZ Obrdlík Ing. Luděk Obrdlík Ečerova 3, 635 00 Bno Tel.: 543 232 880</div>	
Ing. Luděk Obrdlík		Ing. Luděk Obrdlík			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Kyjov	MÍSTO STAVBY :	Kyjov		
INVESTOR :	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov				
AKCE : <div>KYJOV - Chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická PS01 - SSZ přechodu na silnici II/422</div>				STUPEŇ :	DPS
				DATUM :	09/2022
				FORMÁT :	2 A4
				MĚŘÍTKO :	
PŘÍLOHA : Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ				PŘÍLOHA č. PS01-5	PARÉ č.