

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

ENVIPARTNER, s.r.o.
Ing. Markéta Šourková
Vídeňská 546/55
63900 Brno

Hodonín, 14.12.2020

Vyjádření k záměru umístění stanovišť hlásičů varovného informačního systému v rámci projektu : "Protipovodňová opatření města Kyjov"

Dne 14.5.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění stanovišť varovného a informačního systému obyvatelstva (dále jen zařízení) na sloupy NN v Kyjově, který bude propojen s integrovaným záchranným systémem obyvatelstva České republiky a zaujímáme k ní následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze **umístit, provozovat a udržovat** na podpěrných bodech NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) za následujících podmínek:

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Zřízení umístěné na tyto podpěrné body distribučního vedení ECD, musí být situována tak, by nebránila v přístupu nebo znesnadňovala opravy distribučního zařízení.

Pro posouzení umístění na podpěrné body distribuční sítě bude uskutečněna prohlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán postup prací, postup při údržbě a provozování zařízení, upřesněny technické podmínky, za nichž lze provést montáž zařízení.. Za účelem dojednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu Hodonín.

Před realizací umístění zařízení na podpěrné body distribuční sítě musí být uzavřena "Dohoda o umístění bezdrátových hlásičů na zařízení E.ON Distribuce". Vypracování návrhu dohody zajistí EON na základě podkladů od města Kyjov.

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa
Hodonín
Husova 3947/1
695 01 Hodonín
www.eon-distribuce.cz

Miroslav Fric
T +420-51830-5240
miroslav.fric@eon.cz

Naše značka
M18585-27025236

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy výšce 4m nad terénem, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECD a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECD.

Montáž zařízení, provozování a údržbu si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Hodonín. Požadavek na vypnutí zařízení s přerušením dodávky elektrické energie odběratelům je nutno podávat s časovým předstihem nejpozději 25 pracovních dnů předem požadovaným termínem na odstávku.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Hodonín předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v majetku ECD bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Hodonín a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECD prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Hodonín vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

ECD neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník zařízení odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním, údržbou nebo demontáží výstražného zařízení na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD.

Umístování, připojování, provozování a údržba cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECD. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECD (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECD provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.

V případě, že by umístěné zařízení v budoucnu ztěžovalo spolehlivé provozování distribuční soustavy či jinak odporovalo platným právním předpisům a normám, bude vlastník povinen zařízení odstranit. Nesjedná-li v přiměřené lhůtě nápravu, učiní tak pracovníci ECD na náklady vlastníka.


V případě, že by zařízení způsobovalo bezprostřední ohrožení života, zdraví nebo majetku osob bude odstraněno ECD bez prodlení

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECD je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem



Ing. Bc. Radek Slatinský
vedoucí Regionální správy Hodonín
E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

139