


ŘEZ A–A



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PÓROBETNOVÝCH TVÁRNICE
- TEPELNÁ IZOLACE: MINERÁLNÍ VLNA A PĚNOVÝ POLYSTYRÉN
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- PŮVODNÍ ZEMINA
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
- HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE:FASÁDNÍ POLYSTYRÉN, TL. 160 A 280 mm, $\lambda_{DEKLAR} \leq 0,039$ W/(mK)
- TEPELNÁ IZOLACE:MINERÁLNÍ VATA, TL. 160 mm, $\lambda_{DEKLAR} \leq 0,038$ W/(mK)
- TEPELNÁ IZOLACE:EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN, TL. 160 mm, $\lambda_{DEKLAR} \leq 0,035$ W/(mK)
- TEPELNÁ IZOLACE:FENOLICKÁ PĚNA, TL. 50 mm, $\lambda_{DEKLAR} \leq 0,020$ W/(mK)

POZNÁMKA

- POVRCH OBVODOVÝCH STĚN JE OPATŘEN OMÍTKOU S NÁTĚREM, KTERÁ SE V NĚKTERÝCH MÍSTECH ODLUPUJE, JE NUTNÉ JÍ LOKÁLNĚ ODSTRANIT AŽ NA SAMOTNÉ ZDIVO A NAHRADIT NOVOU OMÍTKOU.
- NA OBVODOVÉM ZDIVU BUDOU PŘED REALIZACÍ STAVBY PROVEDENY ODRHOVÉ ZKOUŠKY PŘIDRŽNOSTI LEPÍČÍHO TMELE A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY HMOŽDINEK PRO KOTVENÍ ETICS.
- NA FASÁDĚ MUSÍ BÝT PŘEDEM VYZNAČENA PŘÍPADNÁ POLOHA VEDENÍ ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE APOD. S PROKRESLENÍM NA IZOLANT.
- ODSTRANĚNÍ SVODŮ, OSVĚTLENÍ APOD.
- NA SOKLOVÉ ZDIVO OD ÚROVNĚ 500 mm PO TERÉN BUDOU NALEPENY TEPELNÉ IZOLAČNÍ DESKY URČENÉ PRO SPODNÍ STAVBU (NAPŘ. XPS, EPS PERIMETR - $\lambda_{DEKLAR} \leq 0,035$ W/(mK)) V TLOUŠŤCE 160 mm.
- ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU V TLOUŠŤCE 160 mm, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_{DEKLAR} = 0,039$ W/(mK). POVRCH BUDE OPATŘEN SILIKONOVOU OMÍTKOU, VELIKOST ZRN 2 mm
- ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETŮ BUDE PROVEDENO Z FASÁDNÍHO POLYSTYRÉNU V TLOUŠŤCE 30 mm, $\lambda_{DEKLAR} = 0,039$ W/(mK). SILIKONOVÁ OMÍTKA BUDE MÍT VEL. ZRN 2 mm.
- SMĚREM OD SOUSEDNÍHO OBJEKT č.p. 2346 BUDE VE SVISLÉM PÁSU ŠÍŘKY MIN. 900 mm ZATEPLENÍ PROVEDENO Z MATERIÁLU TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1/A2 - NAPŘ. MINERÁLNÍ VATA, TL. 160 mm, $\lambda_{DEKLAR} = 0,038$ W/(mK).
- ŠTÍTOVÁ STĚNA (SEVERNÍ STRANA) BUDE NAD ÚROVNÍ STŘECHY SOUSEDNÍHO OBJEKTU ZATEPLENÁ IZOLACÍ Z FENOLICKÉ PĚNY, TL. 50 mm, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_{DEKLAR} = 0,020$ W/(mK). SILIKONOVÁ OMÍTKA BUDE MÍT VEL. ZRN 2 mm.
- V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO NEZPEVNĚNÉHO TERÉNU KOLEM SOKLU BUDE NOVĚ VYBUDOVÁN OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 500 mm SE ZAHRADNÍ OBRUBOU 50/200/500 mm DO BET. LOŽE Z BETONU C16/20, VÝPLŇ CHODNÍKU ŘÍČNÍ KAMENIVO 22-32 mm (KAČÍREK) VE VRSTVĚ 100 mm ROZPROSTŘENÉ NA GEOTEXTILII

0,000 = PODLAHA 1.NP

VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	Ing. Miroslav Polášek projekční činnost Maršovská 2242, 688 01 Uh.Brod IČO: 675 39 157	
ING. POLÁŠEK	Uherský Brod		
	č.p. 1421		
Zateplení šaten fotbal. stadionu, č.p. 1421 v Uherském Brodě		DATUM	08/2022
		MĚŘÍTKO	1:100
		FORMÁT	2x4
Investor: Město Uherský Brod, Masaryk. nám. 100, Uh. Brod			
ŘEZ A–A		výkres č.	D.1.1.4