

Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

EDMA s.r.o.
Luleč 407
683 03 Luleč

datum	oprávněná úřední osoba	naše číslo jednací	spisová značka
18. února 2022	Bc. Dita Rubešová	KUZL 16047/2022	KUSP 4614/2022 ŽPZE-DR

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy vydává v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání územního a stavebního povolení ke stavbě „Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod“ podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, žadateli toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:

Žadatel: EDMA s.r.o., Luleč 407, 683 03 Luleč, IČO: 25558391

Investor: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod IČO: 00291463

Projektová dokumentace: Vypracoval: EDMA s.r.o., Datum: 1/2022

Charakteristika záměru:

Katastrální území: k.ú. Uherský Brod

SO 101 – ÚČELOVÁ KOMUNIKACE

Jedná se o novostavbu účelové komunikace ve městě Uherský Brod v ul. Vazová a ul. U Porážky. Novostavba účelové komunikace je jednou z navazujících částí budoucího mimoúrovňového dopravního propojení ulic U Porážky, Vazová a Pod Valy. Navržená komunikace bude sloužit jako příjezd k areálu firmy Raciola a příjezd k zásobovací rampě železnice. Ve výhledu se předpokládá vybudování parkoviště pro osobní vozidla (před vjezdem do areálu firmy Raciola) a plocha pro odstavení nákladních vozidel (západně od zařízení ČOV-flotace). Ke konci úseku navrhované účelové komunikace je navržena zpevněná plocha pro otáčení vozidel (obrátiště). Délka účelové komunikace bude 157 m.

SO 301– DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavební objekt se zabývá řešením nové dešťové kanalizace, která bude odvádět dešťovou vodu z účelové komunikace a přilehlého obrátiště přes uliční vpusti a jejich přípojky. Dešťová kanalizace bude vést v komunikaci. Vyústění dešťové kanalizace bude realizováno ve vsakovacím objektu.

Nová dešťová kanalizace je navržena jako gravitační stoka z PVC v dimenzi DN250. Do dešťové kanalizace budou napojeny 3 přípojky uličních vpustí. Přípojky jsou v materiálovém provedení PVC DN 150. Na kanalizační stoce je na trase navrženo celkem 6 betonových prefabrikovaných kanalizačních šachet s navrženým vnitřním průměrem 1000 mm.

Vsakovací zařízení bude vyskládáno z polypropylenových bloků 800x800x660 mm. Samotné zařízení bude mít zejména akumulaci funkci. Vsakování srážkové vody bude zajištěno dvěma šachtami o průměru 1,0 m vyplněnými průlinčným štěrkovým materiálem.

- **stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Záměr se veřejných zájmů chráněných podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nedotýká, neboť posuzovaný záměr nenaplnuje dikci ustanovení § 45h výše uvedeného zákona, tj. nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a z tohoto důvodu nepodléhá hodnocení jeho důsledků na tato území (stanovisko dle § 45i se nevydává).

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Novotná, tel.: 577 043 358

- **vyjádření podle § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“):**

Na základě předložené projektové dokumentace lze konstatovat, že záměr tak, jak je popsán, nenaplnuje dikci § 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a tudíž **není předmětem posuzování** podle citovaného zákona.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vlasta Urbánková, tel.: 577 043 379

Závěr:

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených dílčích stanovisek a vyjádření vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k projektové dokumentaci pro vydání územního a stavebního povolení ke stavbě „Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod“.

Toto koordinované stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Pavel Kulička
vedoucí oddělení

(dokument opatřen elektronickým podpisem)