

Investor:
Město Uherský Brod
Libor Obadal
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Žadatel:
EDMA s.r.o.
Ing. Tomáš Šimáček
Luleč 407
68303 Luleč

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/0159**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Název akce: **Účelová komunikace u ul. Vazová, Uherský Brod**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod: **územní rozhodnutí**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **28.02.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Jedná se o novostavbu účelové komunikace ve městě Uherský Brod v ul. Vazová a ul. U Porážky. Odvedení vody z povrchu komunikace bude zabezpečeno dostatečným příčným a podélným sklonem komunikace. K odvodnění pláň vozovky je navržen trativod z PVC DN 100 mm zaústěný do uličních vpustí. Nová dešťová kanalizace je navržena jako gravitační stoka z PVC v dimenzi DN250. Do dešťové kanalizace budou napojeny 3 přípojky uličních vpustí. Na kanalizační stoce je na trase navrženo celkem 6 betonových prefabrikovaných kanalizačních šachet s navrženým vnitřním průměrem 1000 mm. Dešťová kanalizace ústí do vsakovacího zařízení, které bude mít zejména akumulaci funkci. V souladu s hydrogeologickým průzkumem je navržen zasakovací objekt o dostatečném akumulacím objektu, který bude propojen dvěma štěrkovými zasakovacími šachtami o průměru D=1 m na úroveň podložních nesoudržných zvodnělých zemin nacházejících se v hloubkové úrovni cca 6 m pod terénem. Vsakovací zařízení bude vyskládáno z polypropylenových bloků 800x800x660 mm. Vsakovací funkce bude z důvodu nepropustných vrstev velmi omezená a ve výpočtu nebyla uvažována. Vsakování srážkové vody bude zajištěno dvěma šachtami o průměru 1,0 m.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací.

Navrženým řešením rekonstrukce komunikace musí zůstat zachována nezámrzná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod jezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

V rámci stavby rekonstrukce komunikace bude provedena provozem vodovodů SVK, a. s. Uh. Hradiště kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.

Upozorňujeme investora, že navrženým řešením dochází k terénním úpravám nad armaturami vodovodního zařízení. V zájmovém území jsou zákopové soupravy pevné a tyto nelze upravit do nově navržené nivelety terénu, proto je nutná jejich výměna za teleskopické. Jelikož se jedná o vyvolanou investici stavbou komunikace, upozorňujeme investora, že náklady na práce spojené s výměnou pevných zákopových souprav za teleskopické je nutno zahrnout do rozpočtu stavby. Práce spojené s výměnou zákopových souprav budou prováděny pracovníky provozu vodovodů Uh. Brod za úhradu na základě objednávky investora. Výkopové práce si zajistí investor na své náklady.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.
Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- oprava C3_Koordinální situační výkres.pdf (příloha vyjádření)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)