

**Vyjádření Správy železnic – Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc,  
OŘ Ostrava k akci  
Obslužná komunikace z ul.Vazová, Uherský Brod**

**č.j. SEE 101/2022**

Zákres kabelů silnoprůdu v příloze, pokud dojde k provádění zemních prací v jejich ochranném pásmu nutno požádat o vytýčení.

Ing. Tomáš Vašíček, VPI SP, [VasicekT@spravazeleznic.cz](mailto:VasicekT@spravazeleznic.cz), 606 720 423

V Olomouci dne: 27.1.2022

**Kontakt na vytýčení:**

**Martin Beran, mistr 6 kV, OE Hulín, 725 392 907**

**Podmínky pro provádění prací v ochranných pásmech kabelů a zařízení SEE:**

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní vedení vn a nn a zařízení Správy železnic v blízkosti těchto vedení a zařízení, je Vaše organizace povinna učinit veškeré opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- před zahájením zemních prací vyznačení polohy odborným vytýčením podzemních vedení vn a nn a zařízení Správy železnic přímo na staveništi pracovníkem SEE
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem

- c. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení /zařízení/
- d. upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace
- e. aby stavební objekt nebyl postaven nad kabelovým vedením nn a vn, ani v ochranném pásmu 1 m na každou stranu od vnějšího pláště kabelu
- f. upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po každé straně vyznačené trasy, aby nepoužívali žádných mechanizačních a hloubících strojů
- g. při křížení s kabely Správy železnic nutno dodržet platné normy
- h. aby odkryté podzemní vedení vn, nn /zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození
- i. aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytým /záhozem/
- j. aby organizace provádějící zemní práce vyzvala zdejší SEE k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení /zařízení/ viditelně poškozeno
- k. aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního vedení vn a nn a zařízení SEE, která vydala toto vyjádření
- l. aby bylo hlášeno ukončení stavby
- m. aby byly dodrženy podmínky ochranného pásma stanovené zákonem 458/2000 Sb.
- n. v případě provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelů vn je nutné si předem vyžádat souhlas místního správce el. zařízení SEE, domluvit předem termín napěťové výluky a dbát jeho pokynů pro práci v ochranném pásmu zařízení vn.
- o. po dobu prací zapanelování tras zemních kabelů vn na všech místech přejíždění stavební a dopravní technikou. Zákaz skladování materiálu a techniky na trase zemních vn kabelů.
- p. další podmínky:

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou Správou železnic a pro rozsah prací na ní vyznačených. Pozbývá platnosti spolu s územním rozhodnutím – stavebním povolením. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí /stavebního povolení/ je nutno žádat o nové vyjádření o existenci vedení vn, nn a zařízení Správy železnic.