



- LEGENDA PŘÍPOJŮ ZTI**
- (A) KONVEKTOMATY elektrické (3 ks)**  
Odpad d = 50mm v podlaze u polopříčky za konvektomaty.  
1x Přívod SV ve výšce 300 mm  
1x Přívod UP (upravené vody) ve výšce 300 mm  
Přívody vody budou ukončené pračkovými ventily a budou umístěny za konvektomaty.
- (B) DŘEZ, MYČÍ STŮL**  
Přívod SV + TUV ve výšce 550 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 50mm ve výšce cca 400 mm nad podlahou
- (C) UMYVADLO**  
Přívod SV + TUV ve výšce 550 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 50mm ve výšce cca 400 mm nad podlahou
- (D) PLYNOVÝ sporák na podstavci, příkon plynu 18,2 kW**  
Přívod ZP ve výšce cca 100 mm nad podlahou ukončen uzavíracím ventilem
- (E) PLYNOVÝ sporák s plynovou troubou, příkon plynu 43 kW**  
Přívod ZP ve výšce cca 100 mm nad podlahou ukončen uzavíracím ventilem
- (F) KOTEL plynový 24kW**  
1x Přívod SV ve výšce 300 mm  
1x Přívod UP (upravené vody) ve výšce 300 mm  
Přívody vody budou ukončené pračkovými ventily a budou umístěny za konvektomaty vedle kotle.  
Přívod ZP ve výšce cca 100 mm nad podlahou ukončen uzavíracím ventilem
- (G) PÁNEV plynová 25kW**  
1x Přívod SV ve výšce 300 mm  
Přívod vody bude ukončen pračkovým ventilem a bude umístěn pod stolem vedle pánve.  
Přívod ZP ve výšce cca 100-150 mm nad podlahou ukončen uzavíracím ventilem
- (H) KOTEL míchací výklopný elektrický 29kW/400 V**  
1x Přívod SV z podlahy  
1x Přívod UP (upravené vody) z podlahy  
Přívody vody budou ukončené pračkovými ventily a budou umístěny za kotlem.
- (I) NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem**  
Pro vpust bude připravena HT trubka o průměru d = 100mm v podlaze
- (K) MYČKA stolního nádobí kapotová - 12kW/400 V**  
Přívod UP ve výšce 300 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odpad d = 50mm u podlahy
- (L) MYČKA stolního nádobí tunelová - 56,1kW/400 V**  
Přívod UP ve výšce 300 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odpad d = 75mm v podlaze pod myčkou
- (M) MYČKA provozního nádobí - 15,5kW/400 V**  
Přívod UP ve výšce 300 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odpad d = 50mm v podlaze
- (N) NEREZOVÁ výlevka kombinovaná s umyvadlem**  
Přívod SV + TUV ve výšce 650 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 75mm u podlahy
- (O) VÝLEVKA S NÁSTĚNNOU BATERIÍ**  
Přívod SV + TUV ve výšce 1200 mm + SV pro splachovač  
Odpad d = 100mm, střed odpadu ve v=150 mm
- ⊕ odpad —→ studená (teplá) voda  
—→ upravená voda ○ plynový ventil
- Upravená voda bude připravována v suterénu velkokapacitní centrální úpravnou vody, která bude součástí dodávky zdravotnických instalací.  
Úpravná vody vyžaduje přívod studené vody, odpad, přívod 230 V.

- LEGENDA ZTI**
- (1) REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ**  
Dvojzásuvka 230 V do 1,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.
- (2) ZÁSUVKA PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ+drobné spotřebiče**  
Zásuvka 230 V do 1,5 kW ve výšce 300 mm nad podlahou.
- (3) KONVEKTOMAT elektrický Electrolux AOS201ETA1 34,5 kW/400 V**  
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx16mm2, vývod u podlahy za konvektomatem, volný kabel 2,5m.
- (4) 2x KONVEKTOMAT elektrický 67,2kW/400 V**  
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx25mm2, vývod u podlahy za konvektomaty, volný kabel 2,5m.
- (5) 2x KOTEL míchací výklopný elektrický 29kW/400 V**  
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx10mm2, vývod z podlahy za kotly, volný kabel 2,5m.
- (6) MYČKA provozního nádobí - 15,9kW/400 V**  
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx6mm2, vývod z podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- (7) MYČKA stolního nádobí kapotová - 12kW/400 V**  
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx6mm2, vývod z podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- (8) MYČKA stolního nádobí tunelová - 56,1kW/400 V**  
3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 5Cx25mm2, vývod z podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- (9) ROBOT RE 22- 3kW/400V**  
3f ZÁSUVKA ve v= 1400mm nad podlahou
- (10) ZÁSUVKA PRO VÝDEJNÍ VANU A OHŘEVNÝ VOZÍK NA TALÍŘE**  
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 650 mm nad podlahou.
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PŘÍVSTĚ I K NEREZOVÝM VPUSTÍM**  
3 fázový vypínač  
—zásuvka 230 V —zásuvka 400 V  
⊕ drát pro ochranné pospojování  
Ⓢ volný kabel 400 V 2-2,5 m

Pol.	Název zařízení a popis
01 MYTÍ NÁDOBÍ	
01.01	MYČKA provozního nádobí
01.02	STŮL k myčce s dřezem
01.03	BATERIE - SPRCHA tlaková
01.04	VÝLEVKA nerezová s umyvadlem a baterií
01.05	STŮL nerezový s trnoží
01.06	REGÁL celonerezový, 5x roštová police
01.07	NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem
01.08	REGÁL celonerezový, 5x roštová police
02 VARNÝ BLOK 2	
02.01	KOTEL míchací sklápěcí - objem 200 l
02.02	NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem
02.03	STŮL nerezový, zadní lem
03 VARNÝ BLOK 1	
03.01	PÁNEV plynová výklopná 120 l
03.02	STŮL nerezový
03.03	SPORÁK plynový, dvouhořákový
03.04	NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem
03.05	STŮL nerezový
03.06	KOTEL plynový dvouplášťový o objemu 150 l
03.07	NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem
03.08	KONVEKTOMAT elektrický ELECTROLUX AOS201ETA1 - STÁVAJÍCÍ
03.09	ZAVÁŽECÍ vozík ke stávajícímu konvektomatu
03.10	KONVEKTOMAT elektrický velikosti 20xGN2/1
03.11	ZAVÁŽECÍ vozík náhradní
04 VÝDEJ 1	
04.01	VODNÍ LÁZEŇ mobilní - velikost 3x GN1/1
04.02	ZÁSOBNÍK TALÍŘŮ, mobilní
04.03	CHLADICÍ skříň - STÁVAJÍCÍ
04.04	TRANSPORTNÍ vozík vyhřívaný ABNER - STÁVAJÍCÍ
05 VÝDEJ 2	
05.01	VODNÍ LÁZEŇ mobilní - velikost 3x GN1/1
05.02	ZÁSOBNÍK TALÍŘŮ, mobilní
05.03	CHLADICÍ stůl - hrubý objem 258 l
06 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	
06.01	Myčka tunelová s automatickým posuvem košů
06.02	VÝSTUPNÍ oblouk automatický 90°
06.03	VÁLEČKOVÝ stůl výstupní
06.04	STŮL k myčce s dřezem vpravo 450x450x200 mm
06.05	BATERIE - SPRCHA tlaková
06.06	STŮL nerezový
06.07	MYČKA kapotová stolního nádobí
06.08	STŮL vstupní k myčce s dřezem vlevo 450x450x200 mm
06.09	BATERIE - SPRCHA tlaková
06.10	STŮL nerezový výstupní u myčky
06.11	NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem
06.12	REGÁL celonerezový, 5x police
07 PŘÍJEM NÁDOBÍ	
07.01	REGÁL celonerezový, 5x police
08 DIETNÍ KUCHYŇ	
08.01	SPORÁK plynový s plynovou troubou, čtyřhořákový
08.02	REGÁL celonerezový, 5x police
08.03	ROBOT univerzální ALBA - STÁVAJÍCÍ - REPASE!!
08.04	STŮL nerezový - STÁVAJÍCÍ
08.05	STŮL nerezový - STÁVAJÍCÍ
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ	
VOZÍK manipulační, dvoupolicový	
KOTLÍK nerezový vyhřívaný mobilní na výdej polévky	
PODAVAČ košů nerezový, mobilní	

PROJEKTANT GASTROTECHNOLOGIE:	Marek BLÁHA	PROMOS trading spol. s r.o.
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	K. Světlé 28 736 01 Havířov - Podlesí
NÁZEV AKCE:	ČÁST:TECHNOLOGIE FORMÁT: A2 DATUM: 08/2022 STUPEŇ:DPS	
ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ 10 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ZŠ JESENICKÁ 10, K.Ú. BRUNTÁL P.Č. 2257/14 P.Č. 2263/1	
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO:
DISPOZICE TECHNOLOGIE+PŘÍPOJE ELEKTRO+ZTI	1: 50	D.2.2