

Architektonická kancelář I.D.E.A.  
s.r.o.  
Englišova 2986/65  
Opava  
746 01 Opava 1

FD0000000101630895601G1  
D0000000101630895601

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE / LINKA

ODESLÁNO DNE

001121465697

Miroslav Kubíček / 800 850 860

18. 11. 2021

**Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 15. 11. 2021, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní č. 557 v katastrálním území Bruntál-město vedené pod názvem „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“ se nachází zařízení **podzemní kabelové vedení nízkého napětí NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

**Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.**

**Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:**

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel podal žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).  
Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02



4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
5. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
6. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
7. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
8. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.



S

POTŘEBNO K VÝKRESU  
č. k. 1121465697

**DISTRIBUCE**  
ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV- Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035

250

**LEGENDA**

- PASÁŽY ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- REVITALIZACE VSTUPU
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- OPĚVNÁ STĚNA Z POHLEDUOVÉHO BETONU
- BETONOVÁ TVAROVANÁ DLAŽBA (položena do 3,5 l zamrzavá dle 575 m2)
- BETONOVÁ TVAROVANÁ DLAŽBA (položena nad 3,5 l zamrzavá dle 117 m2)
- STAVAJÍCÍ TRÁVNÍK
- NOVÝ TRÁVNÍK 80 m2
- HRANICE ZÁJMĚVÉHO ÚZEMÍ

**SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

- STAVAJÍCÍ POZEMNÍ VEDENÍ NÍ DO TKV (ČEZ Distribuce, a.s.)
- METALICKÝ KABEL (zaměřený průběh - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN)
- OPTICKÝ KABEL - HDPE trubky nebo součástí optického kabelu (zaměřený průběh - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN)
- PLYNOVOD (Gashel, s.r.o. - GrdServis, a.s.)
- VEDENÍ NTL PÍ VYNOVOU (Gashel, s.r.o. - GrdServis, a.s.)
- PLYNOVÁ LÍNEJE PŘED RÁBĚTÍ (Gashel, s.r.o. - GrdServis, a.s.)
- VEDENÍ TEPELOVODU - komunikační kabel pro dálkové řízení domovních předávacích stanic (TEPLO BRUNTÁL a.s.)
- VEDENÍ VODOVODU (v majetku VAK Bruntál)
- STAVAJÍCÍ VEDENÍ KANALIZACE (v majetku VAK Bruntál)
- STAVAJÍCÍ PŘÍPOJKY KANALIZACE
- REVIZE STAVU A NAPOJENÍ STAVAJÍCÍ DEŠŤ. KANALIZACE
- 2x STOČAR V.O. NA OPĚVNÉ ZDI
- STAVAJÍCÍ STOČAR V.O.

**PZ 1 OKAPOVÝ CHODNÍK Z DLAŽDIC 800/800S 3m2**  
KLADEČI VRSTVA-KAMENNÁ DRT 4-8 mm (2-5mm)  
STĚRKOVRT: 200 mm  
ZEMNÍ PLOCH

**PZ 2 OPRAVA BETONU ANGLICKÉHO DVORKU**  
Nasutý beton odšetrat, očistit likávnou vodou, připravit výztuž ocelí s libovolným korez nř. Zentifika KMH, konstrukci rekonstruovat s povrchovou úpravou  
VÝMĚNA OCELOVÉHO ROSTU (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBY DPS) NA BETONOVÝ ZÁKLAD  
**PZ 3 NOVÉ SCHODY Z KAMENNÝCH KVAĐRŮ 170/330/160**  
NA BETONOVÝ ZÁKLAD  
**PZ 4 PRŮŘEZ KERŮ PRO VYSTAVBU LEŠENÍ**  
**PZ 5** Obrábění do betonové směsi C50/20 na zemní zhutněný podklad  
**PZ 6 KAMENNÝ PRAH 180/500/150 v rovině s dlažbou**

**SKLAĐBA DLAŽBY DO 3,5 l 575 m2**  
1. 80mm - betonová hrubozrnná (kamenná) dle 575  
2. 40 mm - kladecí vrstva - kamenná dle 4-8 mm (2-5 mm)  
3. 150-200 mm - podkladní nosná vrstva - kamenná dle 11-22, 16-32, 32-63 mm (případně směs)  
4. 150-200 mm - ochranná vrstva - kamenná dle 0-32 mm (betonový recyklat 8-32 mm)  
5. Zemní plát (medal plechování podtlak 45 MPa)

**SKLAĐBA DLAŽBY NAD 3,5 l 117 m2**  
1. 80 mm - betonová hrubozrnná (kamenná) dle 575  
2. 40 mm - kladecí vrstva - kamenná dle 4-8 mm (2-5 mm)  
3. 200-250 mm - podkladní nosná vrstva - kamenná dle 11-22, 16-32, 32-63 mm (případně směs)  
4. 200-250 mm - ochranná vrstva - kamenná dle 0-32 mm (betonový recyklat 8-32 mm)  
5. Zemní plát (medal plechování podtlak 45 MPa)

ARCHITECTONICKÁ KANCELÁŘ IDE A s.r.o. ENGLISKOVA 45 746 01 OPAVA  
547 28 775 288, E-mail: doug@ideprojekt.cz, www.ideprojekt.cz  
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
Ing. arch. JAROMÍR HANUŠKA autorizovaný architekt e-mail: hanuska@ideprojekt.cz  
Ing. arch. ANTONÍN REHULKA autorizovaný architekt e-mail: rehulka@ideprojekt.cz  
VYPRACOVAL Ing. arch. ANTONÍN REHULKA  
VYKRESLOVAL ZANETA SCHETECZKOVA korekt. scheteczkova@ideprojekt.cz  
I. D. E. A.

INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL - odbor správy majetku, inženýring a dopr. Náměstí 884/20, 78001 Bruntál  
PROJEKT: ARCHITECTONICKÉ A STAVBYNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STUPNĚ: DOP. DSP  
STAVBA: KOMPLEXNÍ STAVBYNÉ REVITALIZACE FASÁD  
OBJEKTU DIVADLA V BRUNTÁLE

Č. ZÁKAZY: 22/2020  
DATUM: 15.11.2021  
VÝKRES: 1:250  
VÝKRES: C-4

