

Rosv



Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.

Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:  
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.

Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:  
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1  
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2  
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3  
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měř.	—	
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	788	
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	2	
DATUM	5/2022	St.	DPS	
OBSAH		Č. VÝKRESU		STR.
Kompletní revitalizace fasád objektu Divadla v Bruntěle				
Rozvaděč vnějšího osvětlení Rosv		EL02		1

