

Spisová značka: MUHO 2534/2023 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 13760/2023 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 16.02.2023

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Hodonín, Radnice – dodávka a montáž klimatizačních jednotek

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Mgr. Petrem Spazierem, vedoucím odboru právního a majetku
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Ing. Milan Gruň

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 5/2022, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Hodonín, Radnice – dodávka a montáž klimatizačních jednotek**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **160/ID37992/2023**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 2534/2023 OPM**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávku**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **Veřejná zakázka malého rozsahu**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení ZD.

Dotazy dodavatele ze dne 16. 02. 2023

Dotaz č. 1: V zadávacích podmínkách a v příloze č. 1 - Kupní smlouvě jsou uvedeny k nacenění 2 systémy Multisplit a to v provedení 5+1 a 4+1, tzn. dohromady za oba systémy celkem 9 ks vnitřních jednotek. V obdržených dokumentech požadujete nacenit pouze 8 ks vnitřních jednotek. Jaký je tedy správný počet vnitřních jednotek?

Dotaz č. 2: Jak jsou, dle výkonů vnitřních jednotek, nakonfigurovány jednotlivé systémy (které vnitřní jednotky patří k systému 5+1 a které k systému 4+1)?

Dotaz č. 3: K čemu bude sloužit nebo jak má být využita položka č. 3 - Klimatizační jednotka vnější o výkonu 5 kw? Domníváme se, že k této jednotce není požadována žádná vnitřní jednotka.

Dotaz č. 4: Jaké typy vnitřních jednotek jsou požadovány (nástěnné, kazetové apod.)?

Dotaz č. 5: Kde budou budou umístěny venkovní jednotky (na zemi, na střeše, na obvodovém zdivu budovy na konzolách)?

Dotaz č. 6: V zadávacích podmínkách (odst. 4) se uvádí: "Stávající klimatizační jednotky budou demontovány, dojde k nainstalování nových 8 vnitřních, 3 vnějších klimatizačních jednotek, včetně všech potřebných dodávek a prací", v Kupní smlouvě (bod č. 5.3) se uvádí: "Montáž 11 ks klimatizačních jednotek" a "Demontáž 9 ks stávajících klimatizačních jednotek, včetně likvidace" a dále v zadávacích podmínkách (odst. 4) se dále uvádí "Rozvody zůstanou zachovány původní". Pokud se má instalovat 11 ks nových jednotek a demontovat 9 ks stávajících a rozvody Cu potrubí mají zůstat nezměněny, tak bychom potřebovali znát, zda-li nebude zapotřebí dodat i nové Cu potrubí?

Dotaz č. 7: Pokud máme využít stávající Cu potrubí k namontování nových systémů, potřebujeme znát dimenze Cu potrubí, abychom mohli překontrolovat, zda-li jsou dostačující pro nově navržené systémy.

Dotaz č. 8: Jaké konkrétní systémy se budou demontovat? Jsou to stejné systémy (5+1 a 4+1)?

Dotaz č. 9: Jaký typ chladiva je ve stávajících systémech?

Dodatečná informace č. 1 ZD k dotazům ze dne 16. 02. 2023:

K dotazu č. 1: Počet kusů klimatizačních jednotek je – vnějších jednotek 3 ks a vnitřních jednotek 8 ks.

K dotazu č. 2: K systému vnějších jednotek Multi Split 10 kw a 8 kw jsou přiřazeny jednotky 3 ks 2,5 kw, 2 ks 2 kw a 2 ks 3,3 kw.

K dotazu č. 3: Položka č. 3 (Klimatizační jednotka vnější o výkonu 5 kw) a položka č. 7 (Klimatizační jednotka vnitřní o výkonu 5 kw) bude osazena pro samostatnou místnost, vnější bude osazena na obvodovém zdivu.

K dotazu č. 4: Typy vnitřních jednotek jsou požadovány nástěnné

K dotazu č. 5: Venkovní jednotky Multi Split budou osazeny na půdě na pomocné konstrukce pro upevnění konzole včetně vany pro zachycování kondenzátu

K dotazu č. 6 a č. 7: U 9 ks klimatizačních jednotek bude provedena demontáž. Dimenze Cu potrubí je Ø 6/10 mm – vedeno na volno. Pouze u samostatné jednotky vnější položka č. 3 (Klimatizační jednotka vnější o výkonu 5 kw) a jednotky vnitřní položka č. 7 (Klimatizační jednotka vnitřní o výkonu 5 kw) bude zapotřebí nové Cu potrubí o Ø 6/10 mm.

K dotazu č. 8: Demontovat se bude 2 ks Multi Split a 7 ks vnitřní jednotky.

K dotazu č. 9: Chladivo R32.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény:

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek