



POZNÁMKA

- ŘEŠENÍ VZT A JEHO NAPÁJENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU GASTRO
- ŘEŠENÍ CHLAZENÉHO SKLADU A JEHO NAPÁJENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU GASTRO

LEGENDA

- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, KRYTÍ IP 44
- 2X JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 230V, KRYTÍ IP 44
- 2M DLOUHÝ KABEL ZE ZEMĚ (ZE STROPU), V CHRÁNIČCE
- VYVEDENÍ ZEMNÍČÍHO DRÁTU, DÉLKA 2M
- DATOVÁ ZÁSUVKA

PROJEKTOVAL Ing. PETR BRĚNEK +420 775 333 164 petr.brenek@ganestra.cz		KRESLIL JAN SCHIEFERDECKER +420 720 340 946 projekce@ganestra.cz	<div>ganestra</div> <div>GANESTRA spol. s r.o., LIDICKÁ 700/19, 602 00 BRNO tel.: +420 775 333 164, email: info@ganestra.cz www.ganestra.cz IČO: 09287426 DIČ: CZ09287426 Obchodní rejstřík oddíl C, spisová vložka 118271</div>		
INVESTOR Město Uherký Brod, Masarykovo nám. 100, Uherký Brod 688 17		MÍSTO STAVBY Základní škola, Na Výsluní 2047, Uherký Brod 688 17			
ZAKÁZKA: ZŠ NA VÝSLUNÍ			FORMÁT	A2 (594mm X 420mm)	
PŘÍPOJNÁ MÍSTA - 230V			DATUM	11/2021	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		211022
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
			1:50	G.2.4	