

**Statutární město Ostrava**  
**Úřad městského obvodu Slezská Ostrava**  
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka:

Ze dne:

Č.j.: SLE/18124/21/ÚPaSŘ/Zá

Sp. zn.: S-SLE/10598/2021/ÚPaSŘ

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Karla Záhorová

Telefon: 599410046

Fax: 599410069

E-mail: kzahorova@slezska.cz

Datum: 11.5.2021

Vypraveno:

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO čís. 105/2021**

### **Závazná část:**

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a článku 22 písm. c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou podala společnost **IGEA, s.r.o., IČ 46580514, Na Valše č.p. 47/3, 702 00 Ostrava 2**, v zastoupení stavebníka, kterým je **Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ 61974757, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava**, o vydání závazného stanoviska stavebního úřadu pro vydání společného povolení ke stavbě

**"Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - 1. a 2. fáze, a to pro vedlejší stavby v souboru - inženýrské objekty: IO 01 – Elektroinstalace – kabeláž silnoproud, slaboproud  
IO 02 – Identifikační a přihlašovací systém,**

která je jako soubor staveb situována na pozemcích parc. č. 4121/1, 4124/1, 4124/2, 4123, 4126/2, 4126/3, 4131, 4134/1, 4168/27, 4168/28, 4168/32, 4168/33, 4168/34, 4168/35, 4168/38, 4168/41, 4171/7 v katastrálním území Slezská Ostrava, ul. Počáteční (dále jen „stavba“),

**vydává** podle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona a ust. § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

### **k l a d n é   z á v a z n é   s t a n o v i s k o**

s těmito podmínkami:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou v listopadu 2020 zpracovala společnost IGEA, s.r.o., IČ 46580514, Na Valše č.p. 47/3, 702 00 Ostrava 2, oprávněná osoba Ing. Lukáš Kolder, ČKAIT – 1103907, v souladu s výkresem č. C.3 – Koordinační situace stavby, v měřítku 1:250. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
2. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. Před zahájením prací budou vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. Při dotčení jejich ochranných pásem bude respektována ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Budou dodrženy případné podmínky uvedené ve vyjádřeních správců dotčených sítí.

3. Zemní práce na pozemcích budou prováděny i s ohledem na možnost výskytu dalších neznámých (neurčených) inženýrských sítí, kdy v případě jejich výskytu budou práce zastaveny a tyto prověřeny. V případě dotčení sítí bude toto projednáno s jejich vlastníky a učiněn o tomto záznam. Výkopy budou náležitě označeny a zabezpečeny proti vstupu a pádu nepovolaných osob.
4. Budou dodrženy podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů, zejména odboru dopravy a životního prostředí ÚMOB Slezská Ostrava ze dne 31.3.2021, čís. jed.: Sle/14345/21/DaŽP/Sý a dále veškeré podmínky všech vlastníků a správců technické infrastruktury, jejichž vyjádření budou součástí dokladové části projektové dokumentace hlavní stavby.
5. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby.

### **Popis záměru:**

IO 01 – Elektroinstalace – kabeláž silnoproud, slaboproud – tento inženýrský objekt řeší kompletní rozvod kabeláže silnoproud, slaboproud, připojení technologie na stávající rozvod VN, nové sloupky VO včetně založení a propojení, systém kamer a detekce. V daném inženýrském objektu je rovněž řešeno blokové schéma technologie v rámci celé stavby a další návaznosti na výstavby, a dále problematika bezpečnosti provozu a propojení tlačítek CENTRAL a TOTAL STOP.

Materiálové řešení IO 01:

- ochranná trubka PE100 dn110 SDR 17,6 L=14,5 m (HDD pod komunikací) – pro kabeláž silnoproud
- ochranná trubka PE100 dn225 SDR 17,6 L=21,5 m (HDD pod komunikací) – pro napájecí kabel VN
- ochranná trubka PE100 dn110 SDR 17,6 L=21,5m (HDD pod komunikací) –pro kabeláž TOTAL STOP
- ochranná trubka PE100 dn110 SDR 17,6 L=21,5 m (HDD pod komunikací) – pro kabeláž slaboproud
- ochranná trubka PE100 dn225 SDR 17,6 L=4,0 m (HDD pod energokanálem trakce) – pro přípojku VN
- venkovní datový rozvaděč RD1 – 1.fáze.

IO 02 – Identifikační a přihlašovací systém – tento inženýrský objekt řeší systém identifikace a placení u výdejního stojanu vodíku. Jedná se hlavně o stručný popis procesu identifikace osoby, případně vozidla před plněním vodíku a následným placením, či dalšími datovými údaji a propojitelnost s datovým systémem provozovatele.

### **Odůvodnění:**

SMO ÚMOB Slezská Ostrava jako příslušný stavební úřad obdržel dne 8.3.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k vydání společného povolení předmětné stavby. Zdejší stavební úřad je příslušný k umístění a povolení výše uvedených vedlejších staveb souboru. Stavební úřad je v daném případě ve smyslu ust. 94j odst. 2 stavebního zákona, ust. § 136 odst. 1 a § 149 správního řádu dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska, které vydává namísto rozhodnutí.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- plná moc k zastupování stavebníka ze dne 20.10.2020 a plná moc pro zmocněnce Ing. Rostislava Farana ze dne 11.11.2020
- dokumentace záměru, kterou v listopadu 2020 zpracovala společnost IGEA, s.r.o., IČ 46580514, Na Valše č.p. 47/3, 702 00 Ostrava 2, oprávněná osoba Ing. Lukáš Kolder, ČKAIT – 1103907.

Předložená dokumentace obsahovala či byla následně po podání žádosti doplněna o následující stanoviska dotčených orgánů:

- stanovisko a sdělení k záměru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 20.1.2020, č.j.: MSK 161509/2020 – bez podmínek
- stanovisko pro společné ÚŘ a SŘ odboru dopravy a životního prostředí ÚMOB Slezská Ostrava ze dne 31.3.2021, čís. jed.: Sle/14345/21/DaŽP/Sý – s podmínkami.

Z hledisek uvedených v § 94o odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posoudil stavební záměr takto – záměr je v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů – projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., přičemž jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V projektové dokumentaci jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vč. na ně navazujících norem, požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebyly uplatňovány, protože to charakter stavby nevyžaduje
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – stavba dle předložené dokumentace respektuje stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma.
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – stavební úřad jako dotčený orgán podle ust. 94j odst. 2 stavebního zákona, ust. § 136 odst. 1 a § 149 správního řádu stanovil podmínky pro provedení stavby, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Rozpory nebyly řešeny.

Stavební úřad podle § 94o odst. 2 stavebního zákona dále ověřil, že projektová dokumentace pro předmětnou část souboru staveb je úplná, přehledná a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě.

Na základě výše uvedeného posouzení zdejší stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění a povolení vedlejší stavby souboru, vydal kladné závazné stanovisko.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

[otisk úředního razítka]

Ing. Karla Záhorová  
oprávněná úřední osoba  
referent odboru územního plánování a stavebního řádu

#### **Obdrží:**

1. IGEA, s. r. o., IDDS: 58iqf7e  
sídlo: Na Valše č.p. 47/3, 702 00 Ostrava 2