



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS- 4054-2/2021

Vyřizuje: mjr. Ing. David Kupka
Tel.:
E-mail: david.kupka@hzsmk.cz

Ostrava 17. května 2021

Počet listů: 2
Přílohy: 1
PID: HZSTX00D3N21



IGEA s.r.o.

Na Valše 47/3
702 95 Ostrava-Přívoz

Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa – 1. a 2. fáze

K č.j. 22/1139/Kač ze dne 9.4.2021

Stanovisko HZS MSK k investičnímu záměru z hlediska dotčení technické infrastruktury pro vydání společného povolení stavby

Dopisem č.j. 22/1139/Kač ze dne 9.4.2021 jste nás požádali o vyjádření k investičnímu záměru z hlediska dotčení technické infrastruktury a majetku HZS MSK pro vydání společného povolení stavby.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa - 1.a 2. fáze“, kterou zpracovala projekční kancelář IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava-Přívoz, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.

Podmínky:

1. Při realizaci objektu SO 06 (Výměna vodovodního potrubí – stavební úpravy) nesmí dojít k přerušení dodávky pitné vody pro objekt SO 01.1 – Služebna městské policie Hranečnick a to z důvodu nepřetržitého provozu v tomto objektu. Objekt služebny je napojen vodovodní přípojkou z hlavního vodovodního řádu DN 100 z ulice Počáteční.
2. Umístěním vodíkové stanice nebude ovlivněn odtok dešťových vod z areálu bývalých kasáren na Hranečnicku. Dešťové vody z areálu kasáren jsou vedeny přes stávající kanalizační systém DPO (DN 250, 300) situovaný JZ a JV od vodíkové stanice přes stávající retenční nádrže DPO.
3. Umístěním vodíkové stanice nebude ovlivněna rekonstrukce a nové umístění oplocení mezi DPO a areálem kasáren Hranečnick, vč. nového umístění HUP, úprava rozvodu plynu v areálu kasáren a umístění nové posuvné brány.

4. Toto stanovisko nenahrazuje stanovisko HZS Moravskoslezského kraje, co by dotčeného orgánu ve věci požární ochrany.

S pozdravem

v z. plk. Ing. Radim Kuchař
náměstek pro IZS a operační řízení

genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje