

Technická zpráva orientační vsakovací zkoušky

Název sondy	SB-1
Objekt	vrt o průměru 110 mm
Hloubka objektu	2,20 m
Způsob zkoušky	nálevová
Vydatnost	jednorázový nálev vody
HPV před nálevem	hladina p. vody nezastižena
Převýška odm. bodu	0,0 m

Vsakovací zkouška

Absolutní čas (hh:mm)	Relativní čas v minutách	Hladina v m od odm. bodu	Čerpané množství litry za čas
11:27	0	0,30	
11:27:30	0,5	0,35	
11:28	1	0,395	
11:29	2	0,465	
11:30	3	0,55	
11:31	4	0,655	
11:32	5	0,73	
11:37	10	0,98	
11:42	15	1,195	
11:47	20	1,45	
11:52	25	1,52	
11:57	30	1,60	

Datum ověření	07.12.2022
Provedl	Mgr. Tomáš Svoboda