

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 - VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytnuté v rámci zadávacího řízení o podlimitní veřejnou zakázku

„Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. - vnitroblok“

Zadavatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČO / DIČ	00287113 / CZ00287113
www adresa	https://www.bystriceph.cz/
Zástupce zadavatele	Mgr. Radka Zátková, advokát, se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 15000 Praha, ev. č. ČAK: 16743

Název veřejné zakázky:	„Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. - vnitroblok“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky:	P23V00000001

Zadavatel obdržel dne 22. 3. 2023 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tohoto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

mám dotaz k veřejné zakázce - Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 2. etapa – ul. Bělidla I. – vnitroblok. ID zakázky 38846.

Dotaz se týká objektu veřejného osvětlení. V technické zprávě je 14 světel a 205m kabelu. V rozpočtu je světel pouze 5 kusů a 70m kabelu.

Děkuji.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Souhrnná technická zpráva, jakož i celá projektová dokumentace, je zpracována pro celou oblast ulice Bělidla I. Předmětem veřejné zakázky je však pouze oblast vnitrobloku ulice Bělidla I., jak je specifikováno v textové části zadávací dokumentaci a v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Předmětem zakázky je tedy 5 světel a příslušná délka kabelu uvedená v příslušném výkazu výměr pro SO 401.2.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem jako zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, tj. na profilu zadavatele:

<https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/3625>

V Praze dne 22. března 2022

Mgr. Radka Zátková, advokátka
zástupce zadavatele