



POZNÁMKA
PRO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE V PODLAZE ULOŽEN DRÁT FeZn o 10mm
PO OBVODU KUCHYNĚ ULOŽEN VODIČ CY25 zž A V URČENÝCH MÍSTECH BUDOU INSTALOVÁNY
KRABICE, ZE KTERÝCH BUDE VODIČEM CY6 zž PŘIPOJENO VYBAVENÍ KUCHYNĚ.
K OCHRANNÉMU DOPLŇUJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDOU PŘIPOJENY I NEREZOVÉ VPUSTI.
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO KE SVORCE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP.
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed3

 svorka ochranného doplňujícího pospojování
- vodič CY6zž, délky cca 500 mm

 EKVIPOTENCIÁLOVÁ SVORKOVNICE HOP

PROJEKTANT-ELEKTRO ČÁSTI: ing. Jiří Trunda	PROMOS trading spol. s r.o. K. Světlé 28 736 01 Havířov - Podlesí
INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	ČÁST: ELEKTRO FORMÁT: A1
NÁZEV AKCE: ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ 10 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	DATUM: 07/2022 STUPEN: DPS
	ZŠ, JESENICKÁ 10, K.Ú. BRUNTÁL P.Č. 2257/14 P.Č. 2263/1
OBSAH VÝKRESU: DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ	MĚŘÍTKO: 1: 40
	ČÍSLO: EL-07