



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE 50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4.41 ed.3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
DOPLŇKOVÁ- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
INSTALACE PROVEDENA KABELY CYKY V DRÁTĚNÉM KABELOVÉMŽLABU
OVLÁDAČ A ZÁSUVKY INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLADAČŮ VIZ V.Č. EL-03

LEGENDA

R-VZT - ROZVADĚČ VZDUCHOTECHNIKY
RMS 2 - PODRUŽNÝ ROZVADĚČ NAPOJENÝ
Z ROZVADĚČE HR V 1NP

PŘÍKLAD OZN. SVÍTIDEL

A/1a
01

A - TYP SVÍTIDLA
1a - OVLÁDAČ
01 - SVĚTELNÝ OKRUH

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEBSILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

PROJEKTANT-ELEKTROČÁSTI: ing. Jiří Trunda	PROMOS trading spol. s r.o. K. Světlé 28 736 01 Havířov - Podlesí	
INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	ČÁST: ELEKTRO	FORMÁT: A3
NÁZEV AKCE: ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ 10 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	DATUM: 07/2022	STUPEŇ: DPS
	ZŠ JESENICKÁ 10, K.Ú. BRUNTÁL P.Č. 2257/14 P.Č. 2263/1	
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 1PP	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO: EL-08