



UP

2 x KK DN 50
PLYN.FILTR DN 50
BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR DN 50
PŘÍVOD ELEKTRO - 230 V

OSADIT CCA 1,0 M NAD PODLAHOU
PROPOJIT S OVLÁDÁNÍM VZT
POKUD NEBUDE V PROVOZU VZT,
MUSÍ BÝT VENTIL UZAVŘEN

UMÍSTIT VE SKŘÍŇCE O MIN. VELIKOSTI
ŠÍŘKY 800 MM, VÝŠKY 400 MM A HLOUBKY 300 MM

UMÍSTĚNO PŘED VSTUPEM OBSLUHY DO KUCHYNĚ



LEGENDA POTRUBÍ

ROZVOD PLYNU - MĚĎ - NÁVRH

ROZVOD PLYNU STÁVAJÍCÍ - OCEL

PROJEKTANT ČÁSTI: ing. Dana Peikertová		PROMOS trading spol. s r.o. K. Světlé 28 736 01 Havířov - Podlesí	
INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL			
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUNTÁL, JESENICKÁ 10		ČÁST: ZTI	FORMÁT: 2A4
		DATUM: 07/2022	STUPEŇ: DPS
		MÍSTO: ZŠ, JESENICKÁ 10, K.Ú. BRUNTÁL P.Č. 2257/14 P.Č. 2263/1	
ČÁST: D.1.4 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE A ROZVOD VYTÁPĚNÍ PRO VZT JEDNOTKU		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO: D.1.4-10
OBSAH VÝKRESU: AXONOMETRIE ROZVODU PLYNU		1:50	