

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
03-101	UMYVÁRNA CHLAPCI	8.00
03-102	WC KABINKA CHLAPCI	1.77
03-103	PISOÁRY	7.21


ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY - MATERIÁL PPR typ 3,
S IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU

ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV)- MATERIÁL PPR typ 3,
S IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU

NA ROZVODECH VNITŘNÍHO VODOVODU SE PODLE POTŘEBY OSADÍ PATŘIČNÉ TVAROVKY A REDUKCE.

LEGENDA

Pv	POJISTNÝ VENTIL
Zv	ZPĚTNÝ VENTIL
Vo	VODOMĚR
B SP	BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
VBS	VANOVÁ BATERIE SE SPCHOVACÍ HADICÍ A RŮŽICÍ
DB	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, NÁSTĚNÁ
DB S	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ
DDB	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ-DVOJDŘEZ
DB A	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ-AUTOMATICKÁ BEZDOTEKOVÁ
UB P	UMYVADLOVÁ BATERIE SMĚSNÁ, PÁKOVÁ NÁSTĚNÁ
UBA	UMYVADLOVÁ BATERIE - AUTOMATICKÉ BEZDOTYKOVÉ SPÍNACÍ NA POHYB
UB SP	UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚSNÁ VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK
VA	VÝTOKOVÝ VENTIL ZÁCHODOVÝ+AUTOMATICKÉ SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
TP	TLAKOVÝ PISOÁROVÝ VENTIL, SPLACHOVAČ
OH	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 5L, TLAKOVÝ, UMÍSTĚN POD VÝTOKOVOU TL.BATERII
OH_zsh 125	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 125L, ZÁVĚSNÝ SVISLÝ, HRANATÝ
V	VÝTOKOVÝ VENTIL - ZÁCHODOVÝ
VP	VÝTOKOVÝ VENTIL - PRAČKOVÝ
SBT	SPRCHOVÁ BATERIE S TLAKOVÝM SPÍNAČEM VČETNĚ VÝTOKOVÉ RŮŽICE
SB	SPRCHOVÁ BATERIE VČETNĚ VÝTOKOVÉ RŮŽICE
SV	STOJÁNKOVÝ VÝTOK POUZE NA STUDENOU VODU S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
SVK	STOJÁNKOVÝ VÝTOK NA STUDENOU A TEPLOU VODU
VVSV	VYVAŽOVACÍ VENTIL PRŮTOKU S VYPOUŠTĚNÍM (PRO TUV)
VV	VYVAŽOVACÍ VENTIL PRŮTOKU (PRO TUV)
KV	KULOVÝ VENTIL - PLNOPRŮTOČNÝ
PV	PŘÍMÝ VENTIL
RV	ROHOVÝ VENTIL
RVs	ROHOVÝ VENTIL - stávající připojení
Hs	HYDRANT - stávající
IMZ	INSTALAČNÍ ZÁVĚSNÝ MODUL SPLACHOVACÍ, VČETNĚ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK
H	HYDRANT - NOVÝ - VNITŘNÍ S TVAROVĚ STÁLQU HADICÍ 30M SVĚTLOSTÍ 19MM S PRŮTOKEM MIN.0,3L/S A PŘETLAKEM 0,2MPA



Označení DN na tomto výkrese znamená DN/OD, tedy vnější rozměr trubky.

KÓTOVÁNÍ V MM!

<i>Kästner projekt s.r.o.</i> náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo tel.: 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. Roman Kästner ČKAIT1001068		Otisk razítka:
		Projektant: Ing.Magda Boorová		
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 ZNOJMO				
Místo: ZNOJMO	Stupeň: DSP	Datum: ČERVEN 2018		Podpis:
Měřítka: 1 : 50	Akce: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDEŽE 1,3,5 par.č .1675 k.ú. ZNOJMO-MĚSTO BUDOVA MLÁDEŽE 3, ČÁST 1 (LEVÁ ČÁST) PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV ZTI- VNITŘNÍ VODOVOD			Č. paré:
Číslo vykr: V3-1-1				