



LEGENDA

- KOLEJE
- TROLEJOVÝ DRÁT
- KABELY UKOLEJNĚNÍ
- Kabely NN 230V
- KABELY 600V
- PROPOJOVACÍ A OVLÁD.KABELY
- K-21
- KONTAKTY DVEŘÍ NA LÁVCE
- SIGN. LAMPA BEZNAPĚŤOVÉHO STAVU
- SIGN. LAMPA BEZNAPĚŤOVÉHO STAVU se snímačem
- TR.ODPOJOVAČ s uzem.nožem a motor.pohonem(230V)
- BEZPEČN. STOP TLAČÍTKO VYPNUTÍ
- RV1 RYCHLOVYPÍNAČ
- RO1 a RO2
- OVLÁDACÍ A BLOKOVACÍ ROZVADĚČ SE STYKAČEM 600V DC
- SVĚTLNÝ A ZVUKOVÝ MAJÁK
- TLAČÍTKOVÝ PANEL PRO OVLÁDÁNÍ Q

V případě vypnutí TV při blokování, bude TV odpojeno stykačem v RO, následně bude odepnut trakční odpojovač Q .

V případě vypnutí TV při nouzovém vypnutí, bude TV odpojeno rychlovypínačem RV .

Byl odsouhlasen postup vypínání: Tlačítkem bude aktivován stykač, který přeruší napájení, a následně bude rozepnut trakční odpojovač. Rychlovypínač bude sloužit pro rychlé nouzové vypínání TV a pro vypínání při nepovolených vstupech na lávky při zapnutém trolejovém vedení.

Revize				Datum		Vypracoval		Schválil	
Vypracoval	Ing.Švehlová	Č. zakázky	4395	Měřítka	<div><div>PROJEKT</div><div>HTL S.R.O.</div><div>Pohraniční 27, 70300 Ostrava-Vítkovice Tel.: +420 595952095 Fax: +420 595952719 E-mail: htl@projekthtl.cz</div></div>				
Přezkoušel	Ing.Menšík	Stupeň	DPS						
Schválil	Ing.Šebesta	F A4	3A4						
Datum	08/2022	Kótováno v	mm						
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.									
Stavba : PD-Pracovní lávky –Areál tramvaje Moravská Ostrava –									
PS 01 Úprava trakčního vedení a PS 02 Elektroinstalace včetně ochranného pospojování a osvětlení									
Obsah : PS 01 ÚPRAVA TRAKČNÍHO VEDENÍ SCHÉMA BLOKOVÁNÍ					Č.výkr.	HTL-4395-V003			Revize 0