

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

MPA projektstav s.r.o.

Habrová 1132/6

710 00 Ostrava

Vaše žádost ze dne, značka:
21.10.2022
MPA_2110Naše značka:
058220078
(FM139/Š78/22)Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelíkdne:
29.10.2022**Věc: Veřejné prostranství a květinová síň u kostela sv. Josefa, Slezská Ostrava****Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava, Slezská Ostrava, prostor u kostela Sv. Josefa
Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8
Projektant: dtto adresát
Č. zakázky: MPA_2110 Datum: 12/2021

Předmětem předložené dokumentace je výměna stávajících krytů zpevněných ploch kolem kostela Sv. Josefa ve Slezské Ostravě, včetně nového mobiliáře a stavba květinové síně, včetně veřejných WC u vstupu do hřbitova. Nové parkovací plochy nejsou navrhovány.

Plochy kolem kostela budou vybourány, nový kryt kolem kostela bude ze žulových kostek, kladených do čtverců rozměru 1x1 m. Ostatní plochy budou rovněž vybourány a opatřeny krytem ze zámkové dlažby. Vodící linie v zámkové dlažbě budou umělé z podélně drážkované dlažby a přirozené ze zvýšeného rozhraní žulové dlažby a chodníku, v žulové dlažbě z betonových truhlíků s květinami, na části plochy budou zahrazovací sloupky, resp. sloupky s žetězy. Některé vodící linie a varovné pásy nejsou součástí této stavby a budou vytvořeny v rámci opravy chodníků, lemuujících plochy kolem kostela.

Květinová síň je přízemní, v úrovni zpevněných ploch, vstupní dveře mají šířku 1250 mm, hlavní křídlo je široké 900 mm. Součástí stavby jsou veřejná WC, přístupná samostatným vstupem z venkovního prostoru. Dveře jsou stejného provedení, jako u květinové síně. Pro tělesně postižené je navržena samostatná bezbariérová kabina velikosti 1800/2150 mm, dveře šířky 800 mm se otevírají směrem ven.

Plochy kolem kostela a květinová síň byly konzultovány s ostravským Tyflocentrem, jeho připomínky byly zapracovány do dokumentace a akceptujeme je.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky jsou zevrubně popsány v STZ a musí být respektovány v realizační dokumentaci.**

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBORNÝ KONZULTANT

-058-


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz