



Zadavatel:

**Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava**

se sídlem: Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

IČO: 00845451

Název veřejné zakázky:

„Veřejné prostranství a květinová síň u kostela sv. Josefa, Slezská Ostrava“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO / DIČ zadavatele:	00845451 / CZ00845451
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Richard Vereš, starosta
Kontaktní osoba:	Ing. Michaela Maslowská Tel: 599 410 424
ID datové schránky	56zbpub
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska



Dotaz č. 1:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 144 dlaždice keramické protiskluzné – m2 – 118,767.

Dotaz: Žádáme o upřesnění rozměrů, barvy a dalších vlastností dlaždic.

Odpověď:

Budou použity dlaždice formátu 300x300mm se skluzností R10, přesná specifikace bude dle výběru investora, oceňte dlaždice ve střední cenové hladině.

Dotaz č. 2:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 151 obklad keramický hladký - m2 – 127,260.

Dotaz: Žádáme o upřesnění rozměrů, barvy a dalších vlastností obkladu.

Odpověď:

Budou použity obkladačky formátu 300x200 mm, přesná specifikace bude dle výběru investora, oceňte obklad ve střední cenové hladině

Dotaz č. 3:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 157 Příplatek k hydroizolačnímu souvrství ... - m2 – 130,000.

Dotaz: Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací formou jednotlivých položek s uvedením výměr, případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Položka zahrnuje doplňkové práce nad rámec ocenění hydroizolačního souvrství, jedná se o provedení detailů při prostupu instalací a průchodek hydroizolačním souvrstvím, zpětné spoje atd. Uchazeč ocení dle vlastního určení pracnosti v rozsahu stavby květinové síně.

Dotaz č. 4:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 206 Dodávka a montáž kompletního ... - soubor – 1,000.

Dotaz: Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací formou jednotlivých položek s uvedením výměr, případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Jedná se o osazení odvětrání radonu z podloží s odvětráním na střechnu. Položka se skládá z těchto prací:

- Osazení odvětrávací plastové hlavice nad střechnu vč. utěsnění prostupu
- Svislé plynotěsné potrubí z HT d100 délky 6,5 m vč. kotvení objímkami do stěny
- Vodorovné sběrné potrubí z vysokozátěžového potrubí DN 65 dl. 70 m včetně prostupů základovými pásy
- Napojení vodorovného na svislé stoupací odvětrávací potrubí

Dotaz č. 5:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 159 Dodávka a montáž kompletního ... - soubor – 1,000.



Dotaz: Žádáme o podrobnější popis požadovaných prací formou jednotlivých položek s uvedením výměr, případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Prostupy základovými konstrukcemi jsou popsány podrobně ve výkresu základových konstrukcí a tudíž je lze nacenit i formou položky typu „soubor“

Dotaz č. 6:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 236, 232, 234, 233 a 235 s měrnou jednotkou „...“.

Dotaz: Žádáme o prověření a doplnění příslušných měrných jednotek.

Odpověď:

Byla provedena oprava zadávacího výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část je pol. č. 233 Pronájem ploch, zábory - ... - 1,000.

Dotaz: Žádáme o sdělení cen za nájem ploch patřících městu.

Případně žádáme o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.

Odpověď:

Pozemky patřící městu jsou zcela osvobozeny od poplatku za nájem těchto ploch.

Dotaz č. 8:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část jsou čísla položek seřazeny náhodně.

Dotaz: Žádáme pro lepší orientaci ve výkazu výměr očíslování položek posloupnou řadou.

Odpověď:

Bylo provedeno přečíslování výkazu výměr.

Dotaz č. 9:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu 001 Stavební část chybí v oddíle Vedlejší rozpočtové náklady položky pro ocenění vytýčení stávajících inženýrských sítí, geodetického zaměření skutečného provedení, vypracování dokumentace skutečného provedení atd.

Dotaz: Žádáme o prověření a doplnění dalších položek vedlejších rozpočtových nákladů.

Odpověď:

Byly doplněny požadované položky do VV.

Dotaz č. 10:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu SO02 – Zpevněné plochy jsou čísla položek seřazeny náhodně.

Dotaz: Žádáme pro lepší orientaci ve výkazu výměr očíslování položek posloupnou řadou.

Odpověď:

Bylo provedeno přečíslování výkazu výměr.



Dotaz č. 11:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu SO03 – Rozšíření ar rozvo... jsou čísla položek seřazeny náhodně.

Dotaz: Žádáme pro lepší orientaci ve výkazu výměr očíslování položek posloupnou řadou.

Odpověď:

Bylo provedeno přečíslování výkazu výměr.

Dotaz č. 12:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu SO04 – Splašková kanalizace jsou čísla položek seřazeny náhodně.

Dotaz: Žádáme pro lepší orientaci ve výkazu výměr očíslování položek posloupnou řadou.

Odpověď:

Bylo provedeno přečíslování výkazu výměr.

Dotaz č. 13:

V příloze příloha-c-4-vykaz-vymer v listu SO05 – Dešťová kanalizace jsou čísla položek seřazeny náhodně.

Dotaz: Žádáme pro lepší orientaci ve výkazu výměr očíslování položek posloupnou řadou.

Odpověď:

Bylo provedeno přečíslování výkazu výměr.

Přílohy:

Příloha č. 1–2022005 - Veřejné prostranství a květinová síň u kostela sv. Josefa Slezská Ostrava zadání

V Ostravě

.....
JUDr. Jana Pastrňáková
vedoucí odboru právního
elektronicky podepsáno