

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 15029/2021/HO/HDM
Spisová značka: S-KHSJM 12617/2021

Datovou zprávou

Vyřizuje: Andrea Vachová
Telefon:
E-mail:

Martin Osička
Okružní 658
69642 Vracov
ID datové schránky: qqdtnpk

V Hodoníně, dne 22. března 2021

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ZŠ MÍROVÉ
NÁMĚSTÍ-VÝDEJNA STRAVY, STAVEBNÍ ÚPRAVY**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení, podané dne 9. března 2021, Martin Osička, ul. Okružní 658, 69642 Vracov, IČO 07187017 (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

souhlasí

KHS JmK s půrovedením stavby **ZŠ Mírové náměstí-výdejna stravy, stavební úpravy**

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Nejpozději při kolaudaci bude předložen **plán údržby a čištění vzduchotechnického zařízení s rekuperací, dle návodu výrobce nebo dodavatele** – dle požadavku §7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění §22 písmeno h) vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

Odůvodnění

Předmětem stavby je provedení nového větrání stávající výdejny s návazností na provedení stavebních úprav v budově Základní školy Mírové náměstí 2244/19 v Hodoníně. Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním dle §11 zákona č. 185/2001 Sb. Odpady vznikající při výstavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území. Budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél přepravních tras. Hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené době, v maximální možné míře budou používány stavební mechanismy se sníženou hlučností.

Stavba řeší drobné stavební úpravy při provedení nového vzduchotechnického zařízení v 1.PP, jedná se zejména o vytvoření nových prostupů v příčkách a nosných stěnách, další část stavebních úprav spočívá ve výměně vnitřních dveří z výdejny stravy do chodby a doplnění výdejních oken o protipožární rolety. Zavírání požárních rolet bude samočinné-na každé straně žaluzií, ve

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

výdejně a v umývárně budou osazeny detektory tepla, v jídelně pak 3 detektory kouře, ty budou umožňovat uzavření rolet. Roleta bude navíc vybavena ovládacím ručním tlačítkem. Nové prostupy oknem budou provedeny výměnou zasklení za PUR panel. Bude osazeno VZT zařízení zajišťující větrání výdejny stravy v 1.PP, Větrání prostorů bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka s rekuperací (deskový výměník vč.by-passu a klapky se servopohonem) , která je umístěna pod stropem na chodbě. Jednotka je vybavena ventilátory s EC motory pro možnost přímé plynulé regulace otáček, elektrickým ohřívačem vzduchu, přímým chladičem pro napojení venkovní kondenzační jednotky, filtrací na přívodu F7 a odvodu vzduchu M5, dále kompletní autonomní digitální komfortní regulací. Navržené stavební úpravy budovy budou splňovat podmínky hygienické ochrany po stránce hlukové, zdravotní na základě navržených stavebních materiálů.

(podepsáno elektronicky)

v z. MVDr Marcela Hadámková

Ing. Marcela Březinová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník

1. Adresát
2. KHS JmK - spis