

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

Vysvětlení zadávací dokumentace se týká zadávacího řízení pod názvem „**Dopravní opatření na ulici Dolní**“.

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky, a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněna na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <http://profily.proebiz.com/profile/00295892>.

Dotaz č. 1:

Při kontrole technické zprávy (v příloze č. 6 zadávací dokumentace, Projektové dokumentaci (závazném dokumentu), technické zprávy: D.1_TZ_101_MK_Dolní.pdf a D.1_TZ_102_MK_Dolní.pdf) a výkazu výměr (přílohy č. 4 zadávací dokumentace (závazného dokumentu, který byl přílohou Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 02 ze dne 11.04.2023 pod názvem Pr_VZD_02_Pr_04_Vykaz_vymer_BRUNTAL_DO_Dolni_11042023_zmena.xlsx) jsme narazili na odlišnost konstrukce vozovky, a to konkrétně v položce výkazu výměr č. 48 v objektu SO 101 „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu“ a v položce výkazu výměr č. 26 v objektu SO 102 „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m“, kdy v technické zprávě je asfaltová vrstva ložní ACL 16+, avšak ve výkazu výměr je vrstva podkladní ACP 16. Žádáme zadavatele o objasnění výše zmíněného nesouladu, s tím související úpravu výkazu výměr a také o přiměřené posunutí termínu odevzdání cenové nabídky.

Vyjádření k dotazu č. 1:

V tomto případě **platí údaje ve výkazu výměr** (v příloze č. 4 zadávací dokumentace (závazném dokumentu), Pr_VZD_02_Pr_04_Vykaz_vymer_BRUNTAL_DO_Dolni_11042023_zmena.xlsx), **kde je uvedena vrstva ACP, takto je uvedena také ve vzorových řezech** (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace, Projektová dokumentace (závazný dokument): D.4.1_Dolní_vzorový_řez1.pdf, D.4.3_Dolní_vzorový_řez3.pdf). V technické zprávě došlo k překlepu ACP za ACL, v tomto případě jde prakticky o stejnou vrstvu, protože konstrukce má jen dvě vrstvy, ložní vrstva je tedy i vrstvou podkladní. Požadovaný druh směsi ACP+, nezná soustava ÚRS, je zde proto uvedeno ACP. Podle ÚRS jsou ceny ACP a ACL v podstatě stejné, rozdíl jsou korunové.

V Bruntále, dne 27.04.2023