

LEGENDA

- vedení VO nové CYKY–J 4x10
- vedení VO podzemní stávající
- vedení VO nadzemní rušené
- vedení VO podzemní prop.k.
- hranice parcel
- vnitřní kresba
- 542 — číslo parcely
- 539/1 — číslo parcely dotčené stavbou
- stávající stožáry VO, rušené svítidla VO
- nové stožáry VO SB6, typ Brno, svítidlo TECEO S/5103/8LED/700mA WW, 19,4W LE, backlight
- rozpojovací pilíř SKR 5:4 SR430/NKP2 v SD1/N
- žlab betonový KZ1+KD1
- chránička AROT 110

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL	Jiří Novák
KONTROLOVAL	Jiří Novák
STAVEBNÍK	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
MÍSTO STAVBY	Hodonín / k.ú. Hodonín
NÁZEV STAVBY	**HODONÍN, ul. Nerudova - kabelizace veřejného osvětlení**
STAVEBNÍ OBJEKT	ELEKTROINSTALACE
ČÁST	STAVEBNÍ ČÁST
OBSAH:	MAJETKOVÁ SITUACE

Jiří Novák
Erbenova 7
695 03 Hodonín
Tel. 603 748 060

ČÍSLO STAVBY	08–2021–01
FORMÁT	3A4
DATUM	12/2021
STUPEŇ PD	DUR + DPS
MĚŘÍTKO 1:250	Č. VÝKRESU C.2