

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI MEZI PODZ. VEDENÍMI ČSN 73 6005

MĚŘENO V CM OD VNĚJŠÍHO POVRCHU VEDENÍ

| DRUH VEDENÍ | KABELY | | | PLYN | | VODOVOD | STOKY | TEPLOVODY |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|-----|---------|-------|-----------|
| | 1 kV | 22 kV | SDĚL. | NTL | STL | | | |
| KABELY 1 kV – SOUBĚH | 5 | 20 | 30,10K | 40 | 60 | 40 | 50 | 30 |
| KABELY 1 kV – KŘÍŽENÍ | 5 | 20 | 30,10K | 10K | 10K | 40,20K | 30 | 30*4 |
| KABELY 22kV – SOUBĚH | 20 | 20 | 80,30K | 40 | 60 | 40 | 50 | 100 |
| KABELY 22kV – KŘÍŽENÍ | 20 | 20 | 80,10K | 10K | 10K | 40,20K | 50 | 50*4 |
| KABELY SDĚL. –SOUBĚH | 30,10K | 80,30K | *1 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 |
| KABELY SDĚL. –KŘÍŽENÍ | 30,10K | 80,30K | *2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 50,15K |
| PLYN –NTL –SOUBĚH | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50*3 | 100*3 | 50 |
| PLYN –NTL –KŘÍŽENÍ | 10K | 10K | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10K |
| PLYN –STL –SOUBĚH | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 100 | 50 |
| PLYN – STL –KŘÍŽENÍ | 10K | 10K | 10 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10K |
| VODOVOD –SOUBĚH | 40 | 40 | 40 | 50*3 | 50 | 60 | 60 | 100 |
| VODOVOD – KŘÍŽENÍ | 40,20K | 40,20K | 20 | 15 | 15 | | 10 | 20 |
| STOKY – SOUBĚH | 50 | 50 | 50 | 100* 3 | 100 | 60 | | 30 |
| STOKY – KŘÍŽENÍ | 30 | 50 | 20 | 50 | 50 | 10 | | 10 |

K – KABEL ULOŽEN V KRYTU (CHRÁNIČCE) NEBO JINAK CHRÁNĚNA PŘED MECH. POŠKOZENÍM

*1 – SPOJOVÉ KABELY NAVZÁJEM TĚSNĚ

*2 – SPOJOVÉ KABELY NAVZÁJEM – 30CM

*3 – PŘI SOUBĚHU OBOU VEDENÍ MOŽNO PO DOHODĚ SNÍŽIT NA 40 CM

*4 – KABEL V CHRÁNIČCE MOŽNO PŘIMĚŘENĚ SNÍŽIT

| | | | |
|---|---|--|---------------------|
| VYPRACOVAL | Jiří Novák | <div>Jiří Novák Erbenova 7 695 03 Hodonín Tel. 603 748 060</div> | |
| KONTRLOVAL | Jiří Novák | | |
| STAVEBNÍK | Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín | | |
| MÍSTO STAVBY | Hodonín / k.ú. Hodonín | | |
| NÁZEV STAVBY | HODONÍN, ul. Nerudova - kabelizace veřejného osvětlení | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | ELEKTROINSTALACE | ČÍSLO STAVBY | 08-2021-01 |
| ČÁST | STAVEBNÍ ČÁST | FORMÁT | A4 |
| OBSAH: VZDÁLENOST MEZI PODZEM. VEDENÍM | | DATUM | 12/2021 |
| | | STUPEŇ PD | DUR + DPS |
| | | MEŘÍTKO | Č. VÝKRESU D.2.3 |