

## STANOVISKO č. 878/2020

pro územní rozhodnutí a stavební povolení

*Žadatel:*

Viadesigne s.r.o.  
Jakub Balcar  
Na Zahradách 1151/16  
690 02 Břeclav

*Investor:*

město Bystřice pod Hostýnem  
Aleš Winkler  
Masarykovo nám. 137  
76861 Bystřice pod Hostýnem

*Název stavby - akce:*

**Rekonstrukce ulice Nádražní, Bystřice pod Hostýnem**

*Místo stavby:* ul. Nádražní

*Katastr:* Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy ulice Nádražní v Bystřici pod Hostýnem v úseku od křižovatky s ul. Palackého a ul. Mlýnskou po autobusový a vlakový terminál. Součástí stavebních úprav je stavba stezky pro cyklisty a chodce v místě pravostranného chodníku, řešení podélného odstavného stání na levé straně silnice a rekonstrukce levostranného chodníku. Stavební úpravy se netýkají vozovky.

V rámci stavby jsou řešeny stavební objekty:

SO 101 - Cyklostezka (ze zámkové dlažby délce 614 m)

SO 102 - Podélné odstavné stání (vegetační beton. dlažba, stání pro 32 vozidel)

SO 103 - Chodník (z betonové zámkové dlažby v délce 528 m)

SO 401 - Osvětlení přechodu pro chodce

Součástí návrhu podélného odstavného stání (SO 102) je i položení nových a prodloužení stávajících chrániček inženýrských sítí (včetně vodovodu).

Odvodnění řešených povrchů bude pomocí podélných a příčných sklonů do zelených ploch, kde budou vody zasakovány nebo do stávajících dešťových vpustí. Stávající uliční vpusti podél levého okraje silnice budou vybourány a nahrazeny novými. Vpusti budou na kanalizační řad napojeny PVC trubami DN 150. Připojení trub na kanalizaci bude provedeno navrtávkou nebo napojením do šachty. Dešťové vpusti jsou navrženy DN 500 a budou vybaveny pachovými uzávěry. Napojení na kanalizaci ve správě VAK Kroměříž, a.s. mohou provádět pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

V zájmovém území plánované stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutno zohlednit umístění vodovodních a kanalizačních přípojek pro objekty v dotčené lokalitě. Příložený situační zakres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ANI ŽÁDNÁ JINÁ STAVBA S PEVNÝMI BETONOVÝMI ZÁKLADY NESMÍ BÝT UMÍSTĚNY V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 517 120, mob. 720 977 094

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: 573 517 227

Datum: 9. 7. 2020

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64

-2-


767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,


výrobně technický náměstek

Situace






### Situace



Situace





### Situace

