

Investor:

Žadatel:

Město Uherský Brod  
Libor Obadal  
Masarykovo nám. 100  
68801 Uherský Brod

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/2205**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

**Název akce: POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V  
UHERSKÉM BRODĚ -**

Důvod akce / žádosti: **územní rozhodnutí**

Kombinovaný důvod: **stavební povolení**

***Zájmové území***

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Uherský Brod**

Adresa: **Větrná 1377, 68801 Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **13.12.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **13.12.2023 (12 měsíců)**

Předložená projektová dokumentace obsahuje část PD Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě, SO 04 - lokalita Uherský Brod Východ, Stanoviště 8 ul. Větrná č.p. 2060. Toto vyjádření se vztahuje pouze na předloženou část PD.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

**- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:**

V blízkosti výstavby se nachází kanalizace pro veřejnou potřebu E TZA 300 uložená v hloubce cca 2,7 m pod terénem. Požadujeme respektovat její ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího líce trouby.

Umístění zařízení bude odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací naší a.s. písemnou formou zápisem do stavebního deníku.

V zájmovém území se nachází stávající vodovodní a kanalizační zařízení, které nesmí být stavebními stroji a pracemi dotčeno. Zemina z výkopů nesmí být ukládána na poklopy tohoto zařízení, které musí zůstat trvale přístupné. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.

V případě, že bude při stavbě zjištěno, že není možné dodržení všeobecných podmínek a podmínek tohoto vyjádření, požadujeme svolání jednání na místě stavby za přítomnosti pracovníka příslušného provozu naší a.s.. O navrženém způsobu řešení bude následně proveden písemný záznam (zápis do stavebního deníku).

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s.

Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

*Přílohy:*

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- SO04-S-04\_stanoviště\_8-situace.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)