



LEGENDA:

SO 100 Komunikace

- kamenné obrubníky
- betonové obruby chodníků
- stávající hrany
- hranice pozemků

V případě nedodržení vzdálenosti 0,4m od bet. patky sloupu VO bude kabel CETINU uložen do rezervní chráničky PE 110

Související stavby:

hrany – "OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ"

LEGENDA - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- LED SVÍTIDLO 36W NA STOŽÁRU, BEZ VÝLOŽNÍKU, VÝŠKA SVÍTIDLA OD ZEMĚ 7M, IP65
- VO KABEL CYKY-J 4x16 ULOŽEN VE VÝKOPU, DLE TYPOVÝCH ŘEZŮ + PŘÍPOLOŽ UZEMNĚNÍ STOŽÁRU FeZn 10mm2
- VO KABEL CYKY-J 4x16 ULOŽEN VE VÝKOPU, DLE TYPOVÝCH ŘEZŮ + PŘÍPOLOŽ UZEMNĚNÍ STOŽÁRU FeZn 10mm2
- PROPOJENÍ POŽADUJE SPRÁVCE VO - ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o.
- ODBOČNÝ ROZVADĚČ VO, VE KTERÉM SE ROZDĚLUJE ROZVOD VO DO VÍCE SMĚRŮ
- SMYKOVÝ ROZVADĚČ VO, VE KTERÉM SE ODBOČUJE BEZ JISTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO V DALŠÍM STUPNI PD
- VO STÁVAJÍCÍ KABEL VO

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- kanalizace jednotná – stav
- vodovodní řád – stav
- silové vedení NN podzemní – stav
- silové vedení VN podzemní – stav
- veřejné osvětlení – stav
- plynovodní řád ST – stav
- sdělovací kabel – Cetin
- sdělovací kabel – Net-connect
- sdělovací kabel – T-Mobile

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3PEN AC 50Hz, 230/400V TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADProudovými
JISTIČÍMI PRVKY VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-41 ed.3

POZNÁMKA

- 1) ULOŽENÍ KABELŮ VIZ. KABELOVÉ ŘEZY A VÝKOPY, V CELÉ TRASE BUDE KABEL UMÍSTĚN V CHRÁNIČCE
- 2) VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH SÍTÍ VIZ. ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHN. VYBAVENÍ
- 3) V PROSTORU DOTČENÉM STAVBOU BUDOU DEMONTOVÁNY STOŽÁRY VČETNĚ SVÍTIDEL
- 4) POLOHU PODZEMNÍCH SÍTÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚROVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE

PRESNÉ VYZNAČENÍ POLOHY VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PŘED REALIZACÍ STAVBY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUDRNÍCOVÝ SYSTÉM JTSK

GENERÁLNÍ projektant: **element architects s.r.o.**
Nad Ověřnou II, 1295
760 01 Zlín
+420 605 826 655
office@element.cz

PROJEKTANT: **Sídlo společnosti: Přemysla 259, 768 42 Prusovice**
IČ: 06498236, DIČ: CZ06498236
Korespondenční adresa:
Jaseník 168, 760 01 Zlín
info@trafficdesign.cz, DS: bc3srau

INVESTOR: **Město HODONÍN, Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín**

OBJEDNATEL: **Město HODONÍN, Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín**

VYPRACOVAL: **Josef Novák**

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: **Ing. Karel Říha**

AKCE: **MK Pravoslava Veselého**

ČÁST: **SO 400 Veřejné osvětlení**

PŘÍLOHA: **Situační**

Č. PŘÍLOHY: **D.2.2**

STUPEŇ: **DPS**

DATUM: **02/2023**

MĚŘÍTKO: **1:500**

FORMÁT: **4x1 A4**

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona