

**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

**MĚSTO ZNOJMO**  
**REKONSTRUKCE VODOVODU**  
**ULICE HOROVA, BOŽENY NĚMCOVÉ,**  
**JUBILEJNÍ PARK, SLÁDKOVA**

**B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Č. zakázky: 23008  
Znojmo, únor 2023

Paré číslo:

## **B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **B.1 Popis území stavby**

#### **a) Charakteristika stavebního pozemku**

Stavba se nachází v zastavěném území ve střední části města Znojma, okres Znojmo. Stavba bude realizována převážně v asfaltové místní komunikaci a částečně v dlážděném chodníku. Navržený vodovod řeší rekonstrukci stávajících vodovodů v ulicích Horova, Boženy Němcové, Jubilejní park a Sládkova. Stávající vodovody v ulicích Jubilejní park a Boženy Němcové budou odbočení z potrubí z materiálu TLT DN200 zaslepeny a na konce vodovodů PVC90 budou osazeny podzemní hydranty koncové 4 m za poslední vodovodní přípojkou. V místě stávajícího napojení vodovodu PVC90 z ulice Sládkova bude osazen podzemní hydrant a sekční soupeř pro rozdělení pásem vodovodních potrubí.

#### **b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů**

Podkladem pro návrh řešení byla pochůzka na místě budoucího staveniště. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu liniového charakteru, nebyl proveden žádný speciální stavebně-geologický ani hydrogeologický průzkum. Zeminy, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou pro účely rozpočtu zařazeny dle požadavků ČSN 73 30 50 do 3-5. třídy těžitelnosti. Ve stavební rýze se nepředpokládá výskyt spodní vody. Vzhledem k charakteru stavby nebyly provedeny statické výpočty. Projektant si obstaral veškerou dokumentaci již realizovaných i navržených inženýrských sítí. Zaměření zájmového území je dle souřadnicového systému JTSK, výškový systém dle Bpv.

#### **c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma**

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. V grafické části je současně s návrhem proveden zakres projektantovi známých sítí a ochranných pásem.

Výstavbou vodovodu dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením:

- Vodovod – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo
- Jednotná kanalizace – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo
- Podzemní sdělovací kabely – CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura
- Podzemní optické vedení – VIDEON, T-mobile
- Podzemní vedení NN + přípojky – E.ON Servisní s.r.o.
- Plynovod STL + přípojky – GasNet s.r.o.
- Plynovod NTL + přípojky – GasNet s.r.o.
- Podzemní vedení VO – Správa nemovitostí města Znojma

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených vlastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Zhotovitel si před započítáním stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit.

**Aktualizace vyjádření správců sítí před realizací stavby je povinností budoucího Zhotovitele!!!**

**Ochranné pásmo dopravních staveb** – je zasaženo ochranné pásmo místní komunikace

**Ochranné pásmo vodních toků** – není zasaženo

**Ochranné pásmo vodních zdrojů** – není zasaženo

**Ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa** – není zasaženo

**Ochranné pásmo podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních útvarů** – není zasaženo

**Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací a zón** – není zasaženo

**Ochranné pásmo v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství** – není zasaženo

**d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

**e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry**

Stavba rekonstrukce vodovodu nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Negativní vliv stavby na okolí se projeví pouze dočasně zvýšenou hlučností a prašností. Po ukončení stavby budou všechny plochy uvedeny do původního stavu.

**f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

Bourací práce nebudou prováděny. Výkopy budou prováděny ve zpevněných plochách. Porosty v trase stavby nerostou.

**g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

K trvalému záboru ZPF ani k dotčení PUPFL projektovanou stavbou nedojde. Nad vybudovaným vodovodem a splaškovou kanalizací se předpokládá budoucí zřízení ochranného pásma v šíři 1,5 m na obě strany od stěny potrubí. Rozsah budoucích OP je předmětem smluvního ujednání s majiteli dotčených pozemků.

**h) Územně technické podmínky**

Stavbou je řešena rekonstrukce stávajícího vodovodu.

**i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice**

Stavba vodovodu má vazbu na další výstavbu v dané lokalitě. Rekonstrukce vodovodu předchází opravě místní komunikace s chodníky v ulici Horova.

**B.2 Celkový popis stavby**

**B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity**

**REKONSTRUKCE VODOVODU ULICE HOROVA – JUBILEJNÍ PARK**

Navržená rekonstrukce vodovodu řeší oddělení vodovodních řadů v ulici Horova z materiálu **TLT DN200** a v ulici Jubilejní park z materiálu **PVC90**. V místě propojení vodovodů bude provedeno zaslepení T-kusu 200/80 pomocí X-kusu. V místě stávajícího šoupěte DN80 na přechodu materiálu TLT DN80 a PVC90 bude osazen podzemní hydrant DN80. Potrubí TLT DN80 mezi těmito body bude vykopáno. Pro výkop je uvažována jáma o velikosti 5x1,2 m.

## **REKONSTRUKCE VODOVODU ULICE HOROVA – BOŽENY NĚMCOVÉ**

Navržená rekonstrukce vodovodu řeší oddělení vodovodních řadů v ulici Horova z materiálu **TLT DN200** a v ulici Boženy Němcové z materiálu **PVC90**. V místě propojení vodovodů bude provedeno zaslepení T-kusu 200/80 pomocí X-kusu za šoupětem DN80 pro provedení bez odstávky. Za poslední vodovodní přípojkou pro č.p.p. 2456/1 v ulici Boženy Němcové bude ve vzdálenosti 4 m osazen podzemní hydrant DN80. Hydrant bude vyveden do chodníku. Potrubí PVC90 mezi těmito body bude odstraněno v potřebném rozsahu, zbytek zůstane ponechán. Pro výkop jsou uvažovány dvě jámy o rozměrech 2x2m a 5x1,2 m.

## **REKONSTRUKCE VODOVODU ULICE HOROVA – SLÁDKOVA**

Navržená rekonstrukce vodovodu řeší rekonstrukci uzlu vodovodních řadů v ulici Horova z materiálu **TLT DN200** a v ulici Jubilejní park z materiálu **PVC90**. V místě propojení vodovodů bude provedeno osazení nového podzemního hydrantu DN80 za stávající sekční šoupě osazené na T-Kusu 200/80. Za hydrant bude osazeno nové sekční šoupě DN80 z důvodu rozdílných vodovodních pásem v lokalitě a následně propojení na stávající vodovod PVC90. Stávající podzemní hydrant v ulici Sládkova bude odstraněn a provedeno zaslepení T-Kusu. Pro výkop jsou uvažovány jámy o rozměrech 2x2 m a 3x2 m.

### **B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

### **B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

### **B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

### **B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Neřeší se z důvodu charakteru stavby. Po kolaudaci stavby bude její bezpečný provoz a veškerou údržbu zabezpečovat provozovatel vodovodu VAS, a.s. – divize Znojmo.

### **B.2.6 Základní charakteristika objektů**

#### **B.2.6.1 Vodovod**

##### **B.2.6.1.1 Výpočet potřeby vody**

Výpočet potřeby vody není proveden z důvodu zachování stávající dimenze vodovodního potrubí.

### **B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

Nejsou součástí této stavby

### **B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení**

#### **B.2.8.1 Vodovod**

Stavba se považuje za stavbu bez požárního rizika, protože se jedná o objekty podzemní, při plnění své funkce zaplněné vodou. Podzemní hydranty osazené na řadu mohou sloužit mimo jiné pro doplňování požární techniky, v případě nutnosti lze tyto podzemní hydranty využít k provedení požárního zásahu, nelze však garantovat dodávku požární vody dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Navržený vodovod není určen jako požární vodovod.

### **B.2.9 Základy hospodaření s energiemi**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

### **B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

### **B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

### **B.3 Připojení na technickou infrastrukturu**

Stavbou je řešeno rozšíření stávajícího vodovodu s napojením na stávající infrastrukturu.

### **B.4 Dopravní řešení**

Zřizování provizorních sjezdů na stavbu je věcí dodavatele stavby. Po celou dobu stavby musí dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených komunikacích, vč. příjezdu k nemovitostem. Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní příjezd výše uvedených vozidel. Toto je třeba, aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). Dále musí zachovat přístup k hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a správcí, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. Protože příjezd na staveniště bude po veřejných komunikacích, stavba provede taková opatření, aby veřejné komunikace nebyly znečišťovány. V případě jejich znečištění provede vždy urychlený úklid komunikací. Ve svozových dnech komunálního odpadu dodavatel zabezpečí pravidelný odvoz popelnic od jednotlivých nemovitostí na okraj staveniště. Po jejich vyprázdnění zajistí jejich zpětný rozvoz k nemovitostem.

### **B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

V rámci dokončovacích terénních úprav dojde k rozproštění zeminy v manipulační pruhu. Konečná úprava a osetí vegetací závisí na dohodě s vlastníkem pozemku.

### **B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené a v širší oblasti za únosné. Stavba se nachází ve větší míře v zastavěném území. Negativní důsledky stavby na životní prostředí nebudou většího rozsahu, stavební činností bude ovlivněno pouze nejbližší okolí staveniště (dočasně zvýšená hlučnost a prašnost). Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny prostředky proti vysychání a mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými stimulatory. V kořenové zóně stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté.

Stavba neleží v chráněném území Natura 2000.

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení EIA

Nad vybudovaným vodovodem a splaškovou kanalizací se předpokládá budoucí zřízení ochranného pásma v šíři 1,5 m na obě strany od stěny potrubí. Rozsah budoucích OP je předmětem smluvního ujednání s majiteli dotčených pozemků.

### **B.7 Ochrana obyvatelstva**

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný.

### **B.8 Zásady organizace výstavby**

#### **a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště. Voda pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím vlastníkem). Pro výstavbu vodovodu je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje energie (diesellové agregáty), nebo si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče z místní sítě NN. Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. Telefon pro potřeby zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie a služby platí dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem

#### **b) Odvodnění staveniště**

Odkanalizování objektů ZS nebude řešené, budou použity mobilní buňky (chemické WC). Plocha staveniště bude odvodněná do terénu.

#### **c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Nápojným bodem je místo na začátku liniové stavby – příjezd i napojení na veškerou infrastrukturu je možný z krajské komunikace II/361.

#### **d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně během výstavby zvýšenou hlučností a prašností. Všechny plochy dotčené výstavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu.

#### **e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení...). Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na staveništi. Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto se správcem stavby nejméně 7 dnů před použitím ploch. Provoz strojních zařízení bude omezen

na plochy uvnitř hranic staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob zdržujících se nebo pracujících na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Bourací práce budou prováděny pouze v místě napojení na stávající vodovod, kdy bude vybouráván asfaltový kryt vozovky. Porosty v trase stavby nerostou.

#### **f) Maximální zábory pro staveniště**

Pro sociální a provozní zařízení staveniště a pro sklad kusového materiálu budou použity např. mobilní buňky umístěné na pozemku, který bude určen na základě dohody mezi obcí a zhotovitelem stavby.

Předpoklad dočasného záboru po dobu výstavby, v rozsahu manipulačního pruhu šířky 5,0 m, celkem se jedná o zábor o rozloze cca 150 m<sup>2</sup>.

K trvalému záboru pro staveniště nedojde.

#### **g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace**

V souvislosti s realizací akce budou vznikat odpady související především se stavebními pracemi, odpad z demontáže stávajícího vodovodu, komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady z údržby techniky, apod. Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:

Katalogové číslo odpadu *	Název odpadu *	Výpočet/odhad množství	Způsob nakládání s odpadem **
170 504	Zemina a kamení	18,0 t	c/d
170 302	Asfaltové směsi neobsahující dehet	81,4 t	d
170405	Železo a ocel	0,3 t	c
150101	Papírové a lepenkové odpady	0,05	c
150102	Plastové obaly	0,05	c
200301	Směsný komunální odpad (z provozu zařízení staveniště)	0,3	d/e

*\*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.*

*\*\*dle § 9a zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech*

*Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná*

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění, zejména pak § 13 a 15. V rámci zařízení staveniště je povinen zhotovitel vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence. Konkrétní druhy odpadů musí být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií dle Katalogu odpadů vydaném ve Vyhlášce č.8/2021 Sb. Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odvézt k dalšímu využití, příp. odvézt k uložení na skládku pokud další využití není umožněno jejich mechanicko-fyzikálními a chemickými vlastnostmi.

Přesné množství a složení odpadů bude stanoveno zhotovitelem stavby.

Pozn. Zákon o odpadech č.541/2020 Sb. se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen

### **h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**

Při stavebních pracích lze ukládat výkopek do manipulačního pruhu pouze na pozemku investora. Před zahájením stavebních prací si Zhotovitel projedná umístění skládek materiálu a zařízení staveniště s obecním úřadem a případně s vlastníky dotčených pozemků.

Bilance zemních prací bude přebytková.

#### **Bilance zemních prací:**

Objem výkopů: 62,40 m<sup>3</sup>

Objem zásypů: 52,40 m<sup>3</sup>

Objem přebytkové zeminy na skládku: 10,00 m<sup>3</sup>

### **i) Ochrana životního prostředí při výstavbě**

Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je stavební firma povinná zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. Realizace stavby ovlivní životní prostředí v obci zejména dopravou, hlukem a prašností. Negativní vlivy lze ovlivnit disciplínou pracovníků dodavatele, udržováním čistoty na pracovišti (čistota povrchů vozovek, apod.). Je nutné zajistit, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek, používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez rizika úkapů paliv a mazadel. Doprava na staveniště bude probíhat jen po určených trasách a je třeba dodržovat čištění techniky při výjezdu ze staveniště na komunikace. Všechny plochy dotčené výstavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního stavu.

### **j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.

Jedná se především o:

Zákon č.262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

Výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů. Zhotovitelé jsou mimo jiné povinni zajistit včasné a pravidelné školení BOZP svých pracovníků. Zejména se jedná o zemní práce, obsluhu stavebních mechanismů, montážní práce a práce s plamenem a elektrickým proudem, atd.

### **k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.



**l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření**

Staveniště je přístupné ze krajské komunikace II/361. Po celou dobu výstavby budou v dotčených ulicích umístěny výstražné značky upozorňující na probíhající stavební činnost. Přechodné dopravní značení platí pouze po dobu výstavby a je nezbytné zachovat jej po celou dobu trvání pracovního místa. Za řádné provedení, udržování a včasné odstranění dopravně – bezpečnostního opatření ručí zodpovědná osoba zhotovitele stavby.

**m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby**

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

**n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Stavba bude realizována jako jeden celek. Předpokládaná doba výstavby – cca 2 týdny.

Ve Znojmě v únoru 2023

Vypracoval: Ing. Pavel Černý