

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“, ev. č. ve věstníku Z2023-017967 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 1</b>

### I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	1
Datum doručení:	4. 5. 2023
Přesné znění žádosti	<i>Objekt PS 1 Optimalizace výměňkové stanice – existuje k těmto rozpočtům také PD? Pokud ano, žádáme o její zaslání. Žádáme zadavatele o upřesnění</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel doplňuje chybějící PD.
Žádost č.	2
Datum doručení:	4. 5. 2022
Přesné znění žádosti:	<i>Rozpočet SO 03-14 Nové připojení sdělovacího vedení – žádáme zadavatele o vysvětlení, zda níže uvedená položka bude s nulovou cenou, když je v textu uvedeno, že se jedná o DODÁVKU OVA NET.</i>  <i>001 Nová přípojka OVA NET - DODÁVGKA OVA NET kpl 1,00000</i>

Reakce Zadavatele:	Přelozka OVA-net je součástí rozpočtu a dodavatelé musí tyto práce ocenit. V dané části jsou na toto vyhrazeny položky 1-4																																																																																																		
Žádost č.	3																																																																																																		
Datum doručení:	4. 5. 2023																																																																																																		
Přesné znění žádosti	<p><i>Rozpočet SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy – novostavba – chápe uchazeč správně, že se jedná pouze o celkové výměry jednotlivých podlah a níže uvedené položky budou s nulovou cenou</i></p> <table border="1"> <tr><td>393</td><td>OBV</td><td>Obvody místností</td><td></td><td>0,00000</td></tr> <tr><td>394</td><td>P01</td><td>Skladba P01</td><td>m2</td><td>6,00000</td></tr> <tr><td>395</td><td>P02</td><td>Skladba P02</td><td>m2</td><td>97,00000</td></tr> <tr><td>396</td><td>P03</td><td>Skladba P03</td><td>m2</td><td>59,00000</td></tr> <tr><td>397</td><td>P04</td><td>Skladba P04</td><td>m2</td><td>20,00000</td></tr> <tr><td>398</td><td>P05</td><td>Skladba P05</td><td>m2</td><td>82,00000</td></tr> <tr><td>399</td><td>P06</td><td>Skladba P06</td><td>m2</td><td>53,00000</td></tr> <tr><td>400</td><td>P07</td><td>Skladba P07</td><td>m2</td><td>53,00000</td></tr> <tr><td>401</td><td>P08</td><td>Skladba P08</td><td>m2</td><td>220,00000</td></tr> <tr><td>402</td><td>P09</td><td>Skladba P09</td><td>m2</td><td>271,00000</td></tr> <tr><td>403</td><td>P10</td><td>Skladba P10</td><td>m2</td><td>13,00000</td></tr> <tr><td>404</td><td>P11</td><td>Skladba P11</td><td>m2</td><td>82,00000</td></tr> <tr><td>405</td><td>P12</td><td>Skladba P12</td><td>m2</td><td>30,00000</td></tr> <tr><td>406</td><td>P13</td><td>Skladba P13</td><td>m2</td><td>114,00000</td></tr> <tr><td>407</td><td>P14</td><td>Skladba P14</td><td>m2</td><td>173,00000</td></tr> <tr><td>408</td><td>P15</td><td>Skladba P15</td><td>m2</td><td>4,00000</td></tr> <tr><td>409</td><td>P16</td><td>Skladba P16</td><td>m2</td><td>117,00000</td></tr> <tr><td>410</td><td>P17</td><td>Skladba P17</td><td>m2</td><td>117,00000</td></tr> <tr><td>411</td><td>PLOCHY</td><td>Plochy místností</td><td>m2</td><td>1 511,00000</td></tr> </table>				393	OBV	Obvody místností		0,00000	394	P01	Skladba P01	m2	6,00000	395	P02	Skladba P02	m2	97,00000	396	P03	Skladba P03	m2	59,00000	397	P04	Skladba P04	m2	20,00000	398	P05	Skladba P05	m2	82,00000	399	P06	Skladba P06	m2	53,00000	400	P07	Skladba P07	m2	53,00000	401	P08	Skladba P08	m2	220,00000	402	P09	Skladba P09	m2	271,00000	403	P10	Skladba P10	m2	13,00000	404	P11	Skladba P11	m2	82,00000	405	P12	Skladba P12	m2	30,00000	406	P13	Skladba P13	m2	114,00000	407	P14	Skladba P14	m2	173,00000	408	P15	Skladba P15	m2	4,00000	409	P16	Skladba P16	m2	117,00000	410	P17	Skladba P17	m2	117,00000	411	PLOCHY	Plochy místností	m2	1 511,00000
393	OBV	Obvody místností		0,00000																																																																																															
394	P01	Skladba P01	m2	6,00000																																																																																															
395	P02	Skladba P02	m2	97,00000																																																																																															
396	P03	Skladba P03	m2	59,00000																																																																																															
397	P04	Skladba P04	m2	20,00000																																																																																															
398	P05	Skladba P05	m2	82,00000																																																																																															
399	P06	Skladba P06	m2	53,00000																																																																																															
400	P07	Skladba P07	m2	53,00000																																																																																															
401	P08	Skladba P08	m2	220,00000																																																																																															
402	P09	Skladba P09	m2	271,00000																																																																																															
403	P10	Skladba P10	m2	13,00000																																																																																															
404	P11	Skladba P11	m2	82,00000																																																																																															
405	P12	Skladba P12	m2	30,00000																																																																																															
406	P13	Skladba P13	m2	114,00000																																																																																															
407	P14	Skladba P14	m2	173,00000																																																																																															
408	P15	Skladba P15	m2	4,00000																																																																																															
409	P16	Skladba P16	m2	117,00000																																																																																															
410	P17	Skladba P17	m2	117,00000																																																																																															
411	PLOCHY	Plochy místností	m2	1 511,00000																																																																																															
Reakce Zadavatele:	Ano, zde se jedná pouze o informativní tabulku se souhrnem podlahových ploch. Nejedná se o položky, které by se zde měly oceňovat.																																																																																																		
Žádost č.	4																																																																																																		
Datum doručení:	4. 5. 2023																																																																																																		
Přesné znění žádosti	<i>Objekt SO DK-1 Dešťová kanalizace - existuje k těmto rozpočtům také PD? Pokud ano, žádáme o její zaslání.</i>																																																																																																		
Reakce Zadavatele:	Zadavatel doplňuje chybějící PD.																																																																																																		
Žádost č.	5																																																																																																		

Datum doručení:	4. 5. 2022
Přesné znění žádosti:	<i>Ve stavebních rozpočtech se nachází položky s nulovou hodnotou v množství a s poznámkou NEOCEŇOVAT – žádáme o potvrzení zadavatelem, že tyto položky budou i s nulovou hodnotou v jednotkové ceně.</i>
Reakce Zadavatele:	Ano tyto položky budou i s nulovou hodnotou v jednotkové ceně.
Žádost č.	6
Datum doručení:	4. 5. 2023
Přesné znění žádosti	<i>PD D.2a Dok-tech a technolog.zař-Gastro – je tato část součástí CN? V případě že ano, kde máme v rozpočtu uvést ceny za tuto část?</i>
Reakce Zadavatele:	Dodávka gastro zařízení není součástí plnění Zakázky. Toto bude soutěženo separátně. Součástí Zakázky je pouze stavební připravenost pro tato zařízení.
Žádost č.	7
Datum doručení:	4. 5. 2022
Přesné znění žádosti:	<p><i>Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy – část MaR – žádáme o upřesnění u níže uvedených dotazů</i></p> <p><i>a/ V části D144 MaR je v dodávce polních přístrojů vyspecifikována dodávka a montáže jen pro jednu neurčenou VZT jednotku. MaR má dle PD VZT kompletně řídit a dodat polní přístroje pro pět VZT jednotek.</i></p> <p><i>b/ V technologických schématech jsou uvedeny snímače CO v prostoru, položkový soupis prací a dodávek neobsahuje žádný.</i></p> <p><i>c/ V položce HZS Výrobní dokumentace je uvedeno 32ks. Pro co ta dokumentace má být? Máme čtyři rozvaděče.</i></p> <p><i>d/ V TZ MaR na straně 8 je uvedeno: Pomocí web serveru regulátoru v kotelně bude pro uživatele zprostředkována vizualizace pomocí webového prohlížeče na PC. V rozpočtu je uvedeno: Vizualizace na stávající grafické centrále. Žádáme o specifikaci stávající grafické centrály</i></p> <p><i>e/ Tři rozvaděče jsou umístěny na střeše budovy, stavba zajistí jejich ochranu proti dešti? Na čele těchto tří rozvaděčů má být umístěn dotykový 7“ displej Amit. Z praxe konstatujeme tyto displeje při nízkých teplotách zcela zamrzají. Žádáme zadavatele o upřesnění</i></p> <p><i>f/ V soupisu prací a dodávek MaR nejsou vyspecifikovány žádné bezhalogenové kabely. MaR má v prostoru zajistit signalizaci polohy PPK kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,8?</i></p>

Reakce Zadavatele:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Zadavatel doplňuje rozpočet o specifikaci</li> <li>b) Upraveno v rozpočtu</li> <li>c) Jedná se o chybu, upraveno v rozpočtu na 1KS</li> <li>d) Opraveno na web server regulátor v rozvaděči MaR Stávající grafická centrála – bude scada (SCADA je zkratka z anglického slovníku <i>Supervisory Control And Data Acquisition</i>, tedy „dispečerské řízení a sběr dat“) systém AISYS</li> <li>e) Rozvaděče umístěné na střeše budou v krytí IP65. V rámci stavby není potřeba realizovat žádná opatření. Dotykový displej u těchto rozvaděčů nebude ve dveřích, ale uvnitř rozvaděče.</li> <li>f) Ano kabelem J-Y(St)Y 1x2x0,8. specifikace předpokládaných kabelů je součástí konfigurace datových bodů rozvaděče MaR.</li> </ul>
Žádost č.	8
Datum doručení:	4. 5. 2023
Přesné znění žádosti:	<i>Rozpočet Interiéru kuchyňské linky – v rozpočtu je uvedeno 5ks kuchyňských linek, ale dle PD je jich 6ks (místnosti č. 107, 108, 112, 148, 225, 301) – žádáme zadavatele u upřesnění množství a bližší specifikace (materiálové provedení apod.)</i>
Reakce Zadavatele:	Jedná se o chybu. Celkový počet kuchyňských linek je 6ks. Součástí vysvětlení je aktualizovaný výkaz výměr a podrobná specifikace.
Žádost č.	9
Datum doručení:	5. 5. 2023
Přesné znění žádosti:	<i>Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace: Výkaz výměr obsahuje objekty 5001 - Demolice, 6001 – Kuchyňské linky, 7001_1 – Strojní část, 7002_2 – MaR. K těmto objektům jsme nenašli projektovou dokumentaci. Žádáme o doplnění.</i>
Reakce Zadavatele:	5001 – Demolice, tato dokumentace není samostatná, ale nachází se v oddílu D11 Architektonicko stavební část.  Předmětné dokumentace a jejich doplnění jsou součástí tohoto vysvětlení.
Žádost č.	10
Datum doručení:	9. 5. 2023



	1	001	Nová přípojka OVA NET - DODÁVKKA OVA NET	kpl	1,00000		0,00																																																																																														
	<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>																																																																																														
	2	Pol_0002	Přesun dodávek	kpl	1,00000		0,00																																																																																														
	3	Pol_0003	Doprava dodávek	kpl	1,00000		0,00																																																																																														
	4	Pol_0004	Doprava	kpl	1,00000		0,00																																																																																														
Reakce Zadavatele:	Přeložka OVA net je součástí rozpočtu a dodavatelé musí tyto práce ocenit. V dané části jsou na toto vyhrazeny položky 1-4																																																																																																				
Žádost č.	14																																																																																																				
Datum doručení:	9. 5. 2023																																																																																																				
Přesné znění žádosti:	<p><i>Nejsou tyto položky duplicitní? SO 03-12</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"><b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>MK</td> <td colspan="2">D+M Devítiočtový multikanál</td> <td>m</td> <td>291,10000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OK</td> <td colspan="2">D+M optický kabel</td> <td>m</td> <td>873,30000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td><i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 291,10000*3</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>873,30000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SK</td> <td colspan="2">D+M sdělovací kabel</td> <td>m</td> <td>582,20000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td><i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 291,10000*2</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>582,20000</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>SO IS-1</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5"><b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>MK</td> <td colspan="2">D+M Devítiočtový multikanál</td> <td>m</td> <td>277,60000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OK</td> <td colspan="2">D+M optický kabel</td> <td>m</td> <td>832,80000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td><i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,60000*3</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>832,80000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SK</td> <td colspan="2">D+M sdělovací kabel</td> <td>m</td> <td>555,20000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td><i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,60000*2</i></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td>555,20000</td> </tr> </tbody> </table>							<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>					5	MK	D+M Devítiočtový multikanál		m	291,10000	6	OK	D+M optický kabel		m	873,30000						<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 291,10000*3</i>						873,30000	7	SK	D+M sdělovací kabel		m	582,20000						<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 291,10000*2</i>						582,20000	<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>					5	MK	D+M Devítiočtový multikanál		m	277,60000	6	OK	D+M optický kabel		m	832,80000						<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,60000*3</i>						832,80000	7	SK	D+M sdělovací kabel		m	555,20000						<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,60000*2</i>						555,20000
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>																																																																																																					
5	MK	D+M Devítiočtový multikanál		m	291,10000																																																																																																
6	OK	D+M optický kabel		m	873,30000																																																																																																
					<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 291,10000*3</i>																																																																																																
					873,30000																																																																																																
7	SK	D+M sdělovací kabel		m	582,20000																																																																																																
					<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 291,10000*2</i>																																																																																																
					582,20000																																																																																																
<b>Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>																																																																																																					
5	MK	D+M Devítiočtový multikanál		m	277,60000																																																																																																
6	OK	D+M optický kabel		m	832,80000																																																																																																
					<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,60000*3</i>																																																																																																
					832,80000																																																																																																
7	SK	D+M sdělovací kabel		m	555,20000																																																																																																
					<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 277,60000*2</i>																																																																																																
					555,20000																																																																																																
Reakce Zadavatele:	Nikoli, nejedná se o duplicitní položky.																																																																																																				
Žádost č.	15																																																																																																				
Datum doručení:	9. 5. 2023																																																																																																				
Přesné znění žádosti:	<i>Výkaz výměr SO 01 A-D – Co má být předmětem nacenění položky č. 411?</i>																																																																																																				

411 PLOCHY	Plochy místností	m <sup>2</sup>	1.511,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 394 : 6,00000		6,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 395 : 97,00000		97,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 59,00000		59,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 20,00000		20,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 82,00000		82,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 53,00000		53,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 400 : 53,00000		53,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 401 : 220,00000		220,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 271,00000		271,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 13,00000		13,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 404 : 82,00000		82,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 30,00000		30,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 114,00000		114,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 407 : 173,00000		173,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 408 : 4,00000		4,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 409 : 117,00000		117,00000
	Odkaz na mn. položky pořadí 410 : 117,00000		117,00000

  

Reakce Zadavatele:	Jedná se pouze o informativní tabulku se souhrnem podlahových ploch. Nejedná se o položky, které by se měly oceňovat.
Žádost č.	16
Datum doručení:	9. 5. 2023
Přesné znění žádosti:	<i>Výkaz výměr SO 01 A-D – Co má být předmětem nacenění položek č. 394-410? Domníváme se, že části skladeb jsou obsaženy v jiných položkách VV.</i>
Reakce Zadavatele:	Jedná se pouze o informativní tabulku se souhrnem podlahových ploch. Nejedná se o položky, které by se měly oceňovat.
Žádost č.	17
Datum doručení:	9. 5. 2023
Přesné znění žádosti:	<i>Ve smlouvě o dílo je požadavek na elektronický stavební deník. Žádáme zadavatele o doplnění informace, o jaký software se má jednat a na čí náklady bude zajištěn. V případě, že zadavatel požaduje zajištění softwaru ze strany uchazeče, žádáme o doplnění položky do VRN.</i>
Reakce Zadavatele:	Každý zhotovitel má dle zákona povinnost vést stavební deník a u nadlimitních zakázek stavební deník elektronický. Zadavatel v tomto ohledu nebude doplňovat položku do rozpočtu, protože se jedná o standardní náklad dodavatelů vyplývající přímo ze zákona.

## II.

Zadavatel s ohledem na charakter doplnění ZD **prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 5.6.2023 do 10:00 hod.**

Přílohy: PD Objektu PS 1 Optimalizace výměníkové stanice  
PD SO DK-1 Dešťová kanalizace  
Aktualizovaná Příloha č. 2 ZD – Výkaz výměr (k ocenění)  
Specifikace kuchyňských linek

V Ostravě dne 10. 5. 2023

naddat s.r.o.  
Mgr. Anna Bojková  
zástupce Zadavatele