


## LEGENDA

NOVÉ KONSTRUKCE+STAVEBNÍ ÚPRAVY

SÚ1 – ZAZDĚNÍ, ZAPRAVENÍ A VÝMALBA STÁVAJÍCÍHO PRŮCHODU TOPNÉHO KANÁLU PO DEMONTÁŽI POTRUBÍ
SÚ2 – ZAZDĚNÍ, ZAPRAVENÍ A VÝMALBA STÁVAJÍCÍHO PRŮCHODU TOPNÉHO KANÁLU PO DEMONTÁŽI POTRUBÍ
SÚ3 – VYČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ PODLAHOVÉ JÍMKY
SÚ4 – VYSPRAVENÍ OMÍTEK A VÝMALBA STĚN
SÚ5 – ZHOTOVENÍ A INSTALACE OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
SÚ6 – ZHOTOVENÍ A INSTALACE OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
SÚ7 – VYSPRAVENÍ PODLAHY STĚRKOU NA CEMENTOVÉ BÁZI A OPATŘENÍ AKRYLÁTOVÝM NÁTĚREM
SÚ8 – ZAZDĚNÍ OTVORU PO INSTALACI NAVRŽENÝCH POTRUBÍ
SÚ9 – VYBOURÁNÍ DRÁŽKY PRO INSTALACI POTRUBÍ – ODVODNĚNÍ PARNÍ PŘÍPOJKY A KONDENZAČNÍ POTRUBÍ Z PS2 – JEJÍ ROZMĚR BUDE UPŘESNĚN DLE VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZPRACOVANÉ FIRMOU MR Design CZ, S.r.o.
SÚ10 – PROSTUP STĚNOU O PRŮMĚRU 150mm VČETNĚ JEHO ZAPRAVENÍ PRO ODFUKOVÉ POTRUBÍ POJISTNÉHO VENTILU
SÚ11 – ZASYPÁNÍ NÁSYPNÍKU NA UHLÍ A VYTVOŘENÍ HORNÍ POCHOZÍ PLOCHY (SPECIFIKUJE INVESTOR)
SÚ12 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ A OSAZENÍ POZINKOVANÉ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE, Z VNITŘNÍ STRANY OCHRANNÁ SÍŤ PROTI HMYZU
SÚ13 – DEMONTÁŽ VENTILÁTORU, OSAZENÍ POZINKOVANÉ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE A VZDUCHOVODU VČ. IZOLACE

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR | Dopravní podnik Ostrava a.s.<br>Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava | GENERÁLNÍ PROJEKTANT | CERGO ENERGY s.r.o.<br>Horní Lhota 127<br>679 61 Blansko<br>IČ 603 49 810 |
| PROJEKT | Optimalizace výměníkové stanice<br>v Areálu trolejbusy Ostrava | | CERGOENERGY<br>STUDIE A PROJEKCE TZB<br>projekce@energo.cz |
| | | ZAKÁZKA ČÍSLO | 225Z044 |
| PROFESE - UCELENÁ ČÁST | 1.STROJNÍ ČÁST | PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI | CERGO ENERGY s.r.o.<br>Horní Lhota 127<br>679 61 Blansko<br>IČ 603 49 810<br>CERGOENERGY<br>STUDIE A PROJEKCE TZB<br>projekce@energo.cz |
| STUPEŇ DOKUMENTACE : | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. MICHAL TRUNDA | | |
| KONTROLOVAL : | ING. MICHAL JETELINA | | |
| VYPRACOVAL : | ING. MICHAL TRUNDA | | |
| NÁZEV VÝKRESU : | Půdorys strojovny - stavební úpravy, větrání | | |

| ČÍSLO DOKUMENTU | MĚŘÍTKO | REVIZE | DATUM | PARÉ Č. |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1:50 | 00 | 2022-11 | |