

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO“, ev. č. ve věstníku Z2023-017967 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 a §99 ZZVZ č. 4</b>

# I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	78
Datum doručení:	19. 5. 2023
Přesné znění žádosti:	<i>V zadávací dokumentaci chybí PD pro objekt SO 03-18 Drenáž, žádáme o doplnění.</i>
Reakce Zadavatele:	Objekt drenáže byl zrušen s tím, že v koordinační situaci zůstal nedopatřením tento popis. Zadavatel žádá dodavatele, aby jej nebrali v úvahu.
Žádost č.	79
Datum doručení:	19. 5. 2023
Přesné znění žádosti:	<i>Pro sádrokartonové příčky chybí ve výkazu výměra maleb, malby jsou uvažovány jen na omítané stěny, což SDK nejsou. Žádáme doplnit.</i>  <i>Dále na omítané stěny je uvažována malba dle knihy specifikaci omyvatelná a otěruvzdorná, dle výkazu výměr jako „Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné“. Jakou kombinaci máme ocenit?</i>

	<b>Omítky vnitřní</b>	
	VŠ1 Vápenná štuková omítka	Cementový podhoz (přednástřík) tl. 2 mm
		Vápenocementová strojově zpracovatelná jádrová omítka pro interiéry tl. 10 mm
		Přírodně bílá čistě vápenná ručně zpracovatelná omítka pro interiéry tl. 3 mm
	2x malba	Aplikace ve dvou vrstvách
		Vysoká mechan. Odolnost (třída 1 dle ČSN EN 13 300)
		Omyvatelná a otěrovzdná
Reakce Zadavatele:	Zadavatele toto opravuje ve výkazu výměr, který zveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení.	

## II.

Zadavatel s ohledem na charakter opravy **neprodluhuje lhůtu k podání nabídek.**

Přílohy:

Opravený výkaz výměr

V Ostravě dne 21. 5. 2023

naddat s.r.o.  
Mgr. Daniel Olivík, jednatel  
zástupce Zadavatele