


- LEGENDA:
- Světlo LED 300W 130V-305V NL-MBL-490x360-300W + DALI
 - Světlo LED 300W 130V-305V NL-MBL-490x360-300W + DALI + RGB
 - Ochrana hlava RGB 300W DMX
 - Světlo LED průmyslové 41W 220V-240V NL-TPL-1200x80 nímkové IP65
 - Zásuvka 230V IP44 na portch

ROZVODNÁ SOUSTAVA S NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
411.2 - ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 - OCHRANNE UZEMĚNÍ A OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ



KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKT	Ing. Milan Surovec	
Ing. JANCÍK	Ing. JANCÍK	Ing. JANCÍK	Ing. SUROVEC	Projektová činnost ve výstavbě	
OBEC		Uherský Brod	KRAJ	Zlínský	
INVESTOR		CPA Dělní, příspěvková organizace, Slovákovo náměstí 237/1, Uh. Brod	DATUM		03/23
STAVBA:		Výměna osvětlení v objektu zimního stadionu v Uherském Brodě	STUPEN		ROS
NOH - objekt ZS			ZAKÁZKA		86-32/2018
D.1.4.b - Vnitřní silnoproud			FORMAT		A4
ORISAT:			MĚŘITKO		1:100
PŮDORYS NA KÓTĚ +4.620			C. VYKRESU		2
			C. KOPIE		