

Spisová značka: MUHO 6327/2023 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 36282/2023 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 15.05.2023

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Hodonín, Nesyt – kabelizace veřejného osvětlení u TS

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Lenkou Pravdovou, pověřenou vedoucí odboru investic a údržby
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Eva Tomčalová, DiS.

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 5/2022, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Hodonín, Nesyt – kabelizace veřejného osvětlení u TS**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **150/ID41228/2023**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 6327/2023 OPM**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení ZD.

Dotaz dodavatele ze dne 12.05.2023:

V rozpočtu nevidím položky, které by se týkali výkopu kabelové rýhy, protlaku a demontáže stávajícího kabelového vedení. Prosim o vysvětlení, zda bude součástí dodávky i demontáž kabelového vedení a výkop a zásyp rýhy kabelového vedení.

Dodatečná informace č. 1 zadávacích podmínek ZD:

Součástí plnění VZ nejsou demontáž kabelového vedení, výkop a zásyp rýhy, protlak ani finální zádlažba. Viz informace ve smlouvě v odst. 3.1.1.

Znění odst. 3.1.1 dle smlouvy o dílo:

Předmětem díla nejsou výkopové práce pro kabelové vedení veřejného osvětlení (VO), které budou provedeny v souběhu s kabelovým vedením distribuční společnosti EG.D. Celková délka trasy výkopu, kterou zajistí realizační firma EG.D je 107 m. Do těchto rozšířených výkopů a odboček ke stožárům VO bude stejnou realizační firmou rovněž umístěno uzemňovací vedení FeZn, kabelová chránička 75mm a výstražná fólie pro krytí kabelů. Definitivní zádlažba bude taktéž provedena realizační firmou EG.D.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény:

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

V Hodoníně, dne 15.05.2023

MgA. Petr Drábek
administrátor veřejných zakázek
město Hodonín