

Investor:
Město Uherský Brod
Libor Obadal
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Žadatel:

Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
76005 Zlín

Vaše značka:
Číslo jednací: **SVK/Ma/2022/2170**
Vyřizuje: **Jana Macků**
Telefon: **+420 572 530 216**
E-mail: **jana.macku@svkuh.cz**

Název akce: **CHODNÍK PRO PĚŠÍ NA UL. BŘÍ LUŽŮ,
UHERSKÝ BROD**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**
Katastr: **Uherský Brod**
Adresa: **Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod**
Datum vydání vyjádření: **14.12.2022**
Platnost tohoto vyjádření: **14.12.2023 (12 měsíců)**

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací stavby za níže uvedených podmínek:

V průběhu výstavby bude po vytýčení trasy obruby přizván pracovník provozu vodovodů naší a. s. k odsouhlasení přesné trasy kladení obruby a to z důvodu kladení této obruby v blízkosti zákopových souprav, šoupáků a hydrantů. O tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku.

Všechny úpravy na stávajících vodovodních řadech a zařízeních musí být navrženy tak, aby splňovaly veškeré podmínky vlastníka a správce chodníku a komunikace pro vzájemný souběh a křížení s komunikací. Navrženým řešením stavby chodníku pro pěší musí zůstat zachována nezámrzná hloubka vodovodních zařízení včetně přípojek.

Při křížení vodovodních zařízení pod pojezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit vibrační hutnění povrchů vozovky.

V rámci stavby chodníku a úpravy komunikace bude provedena provozem vodovodů SVK, a. s. Uh. Hradiště kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce stavby chodníku a úpravy komunikace řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.

Napojení přípojek kanalizace od uličních vpustí do kanalizace pro veřejnou potřebu požadujeme provést do horní třetiny potrubí, případně v revizní šachtě do dna. Pro napojení kanalizačních přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu doporučujeme použití montážního sedla EASY CLIP.

Místo napojení dešťových vpustí na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být před záhozem odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací naší akciové společnosti. V opačném případě je nutno kontrolu napojení

provést kamerou s pořízením videozáznamu a záznam doložit na naši a. s. před uvedením stavby do provozu.

Kontrolu kamerou s pořízením videozáznamu provede na základě objednávky naše akciová společnost.

Kanalizační přípojky od uličních vpustí musí být zaměřeny v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Pro napojení přípojek od uličních vpustí požadujeme využít stávajících míst napojení. V případě, že nebudou využita stávající míst napojení, požadujeme jejich zrušení na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Technické zásady při odpojení kanalizačních přípojek dle materiálu kanalizační stoky :

- Plast – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky.
- Sklolaminát – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky.
- Kamenina – osazení záslepkou v místě odpojení kanalizační přípojky
- Beton – osazení záslepkou nebo zabetonování v místě odpojení kanalizační přípojky.

Po odpojení kanalizační přípojky a zaslepení kanalizační stoky přizve stavebník před záhozem zástupce SVK, a. s. Uh. Hradiště ke kontrole zaslepení.

Kontroly budou prováděny každé úterý a čtvrtky od 7:00 do 13:00 nebo po telefonické dohodě pro oblast Uh. Hradiště - 572 530 146, pro oblast Uh. Brod - 572 637 671.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Všechny kanalizační poklopy s mříží požadujeme vyměnit za poklopy plné, které budou dodány naší společností a pro odvodnění vozovky a chodníku požadujeme vybudovat nové uliční vpusti s kalištěm a zápachovou uzávěrkou.

K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží investor na SVK, a. s. Uherské Hradiště geodetické zaměření upravených výšek poklopů revizních šachet kanalizace.

Všeobecně:

Při stavbě požadujeme dodržení všeobecných podmínek - viz samostatná příloha k vyjádření (vytýčení sítí, souběhy, křížení, umístění zařízení ostatních IS, staveb, dopravních značek, sloupů VO, odsouhlasení před záhozem, zápis ve stavebním deníku apod.).

Jakákoliv změna stavby proti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Upozorňujeme investora, že navrženou stavbou chodníku pro pěš a úpravou komunikace dojde v případě opravy havárie na vodovodu pro veřejnou potřebu ke ztížení výjezdu z centra města Uherský Brod.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- _situace.PDF (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)