



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Uherské Hradiště  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPZ-128199-3/ČJ-2022-151106

Uherské Hradiště 7. prosince 2022  
Počet stran: 2Zdeněk Vladyka  
Na Honech I, 5540  
760 05 Zlín**Chodník pro pěší ul. Bří Lužů, Uherský Brod - stanovisko**  
K č. j. KRPZ-128199/ČJ-2022-151106

Dopravní inspektorát Policie České republiky Uherské Hradiště obdržel dne 14.11.2022 Vaši "Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci" stavby: "CHODNÍK PRO PĚŠÍ UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD" (viz. předložená dokumentace).

Policie České republiky, jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

**S O U H L A S Í**

se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a s vydáním společného povolení ke stavbě "CHODNÍK PRO PĚŠÍ UL. BŘÍ LUŽŮ, UHERSKÝ BROD", při splnění následujících podmínek:

- budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahujících se k realizaci této stavby;
- dopravní značení bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., dále v souladu s TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích);
- dopravní značení "IP 6 - Přejezd pro chodce" bude umístěno při pravém okraji pozemní komunikace (nikoliv vlevo - viz. předložený návrh), jelikož toto odporuje ustanovení § 2 odst. 3 Vyhlášky č. 294/2015 Sb. Dále toto značení doporučujeme zvýraznit přerušovaným žlutým výstražným světlem, umístěným nad značkou nebo umístěním značky na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (viz. "TP 65").

Velehradská třída 1217  
686 01 Uherské Hradiště

www.policie.cz

Tel.: 974 678 111  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: w6thp3w

- ústí ulice U Elektrárny nebude odděleno výškově obrubníkem od vozovky ul. Bří Lužů, pokud je ul. U Elektrárny vedena jako místní komunikace. Pokud tomu tak je, jedná se o úrovnňovou křižovatku místních komunikací (pozn. výškové oddělení obrubníkem by u řidiče "navozovalo" dojem výjezdu z místa ležícího mimo pozemní komunikaci do prostoru křižovatky).
- barevné provedení vodorovného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., Příloha 8.
- osvětlení přechodu pro chodce bude provedeno v souladu s čl. 10.1.3.3.6 ČSN 736110/Z1.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky dále, jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

## **S O U H L A S Í**

s úpravou připojení dotčených nemovitostí při splnění následujících podmínek:

- budou dodrženy podmínky příslušných právních a technických norem, vztahujících se k připojování nemovitostí k pozemní komunikaci;
- úprava stávajících sjezdů bude provedena v souladu s ČSN 73 6110 (zajištění rozhledů, výškové oddělení, ...).
- připojení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:  
por. Bc. Jiří Beníček

npor. Mgr. Robert Rampáček  
vedoucí oddělení