



1-D.2.3.01 – VÝSLEDKY VÝPOČTU OSVĚTLENÍ

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	1 - Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže 1, 3, 5, 669 02 Znojmo, p.č. 1675 a 1676 v k.ú. Znojmo-město
	Stavebník	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881

ZŠ MLÁDEŽE 1, 3, 5, Znojmo					
Název		Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovno měrnost
01.102 - WC DÍVKY	Normálová osvětlenost	179 lx	231 / 200 lx	286 lx	0,77 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	4,3	15,3 / 25,0	
01.103 - WC DÍVKY	Normálová osvětlenost	221 lx	235 / 200 lx	252 lx	0,94 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 25,0	
01.105 - ÚKLID.MÍSTNOST	Normálová osvětlenost	144 lx	154 / 100 lx	163 lx	0,94 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 25,0	
01.106 - UMYVÁRNA	Normálová osvětlenost	146 lx	207 / 200 lx	268 lx	0,7 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	7,5	16,3 / 25,0	
01.210 - UMYVÁRNA CHLAPCI	Normálová osvětlenost	127 lx	278 / 200 lx	349 lx	0,46 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	11,4	12,7	15,8 / 25,0	
01.211 - KABINKA WC 1 CHLAPCI	Normálová osvětlenost	197 lx	232 / 200 lx	255 lx	0,85 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 25,0	
01.212 - PISOÁRY	Normálová osvětlenost	107 lx	226 / 200 lx	287 lx	0,47 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	4,3	16,2 / 25,0	
03.101 - UMYVÁRNA CHLAPCI	Normálová osvětlenost	120 lx	282 / 200 lx	351 lx	0,43 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	12,7	15,4 / 25,0	
03.102 - WC KABINKA CHLAPCI	Normálová osvětlenost	207 lx	234 / 200 lx	256 lx	0,89 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 25,0	
03.103 - PISOÁRY	Normálová osvětlenost	128 lx	208 / 200 lx	270 lx	0,61 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	7,3	16,6 / 25,0	

Zakázkové číslo	2018014	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2018-9÷11	List číslo	2

1-D.2.3.01 – VÝSLEDKY VÝPOČTU OSVĚTLENÍ

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	1 - Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ Mládeže 1, 3, 5, 669 02 Znojmo, p.č. 1675 a 1676 v k.ú. Znojmo-město
	Stavebník	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881

ZŠ MLÁDEŽE 1, 3, 5, Znojmo					
Název		Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovno měrnost
03.201 - WC DÍVKY	Normálová osvětlenost	131 lx	228 / 200 lx	272 lx	0,57 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	11,5	13,4	15,8 / 25,0	
03.206 - ÚKLID.KOMORA	Normálová osvětlenost	143 lx	157 / 100 lx	170 lx	0,91 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	0,0	0,0 / 25,0	
03.207 - UMYVÁRNA DÍVKY	Normálová osvětlenost	133 lx	205 / 200 lx	268 lx	0,65 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	9,6	16,8 / 25,0	
03.210 - ŠATNA - PERSONÁL	Normálová osvětlenost	160 lx	209 / 200 lx	246 lx	0,77 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	11,9	13,8	15,5 / 25,0	
03.310 - UMYVÁRNA	Normálová osvětlenost	168 lx	256 / 200 lx	324 lx	0,66 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	12,5	14,0	15,9 / 25,0	
03.311 - PISOÁRY	Normálová osvětlenost	171 lx	239 / 200 lx	293 lx	0,72 / 0,4
	Činitel oslnění UGR	0,0	6,0	15,7 / 25,0	

Zakázkové číslo	2018014	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	2
		Datum	2018-9÷11	List číslo	2