

Dotaz:

Dobrý den,

1. V PD na výkresech č.2 a 3 je zmínka o topném tělese - montáž samostatná část ZTI, ve výkazu výměr není uvedeno a řešeno vytápění.

Odpověď:

V rámci plnění veřejné zakázky bude osazen el. konvektor 800 W vč. napojení na elektroinstalaci.
V příloze doplňujeme výkaz výměr o tyto práce.