



SESTAVA DVOU OCELOPLECHOVÝCH SKŘÍŇOVÝCH ROZVODNIC 1. SKŘÍŇ: 600x2000x400 mm 2. SKŘÍŇ: 800x2000x400 mm + PODSTAVCE VYSOKÉ 100 mm

PŘÍVOD : VRCHEM
VÝVODY : VRCHEM
PROVEDENÍ DVEŘÍ : LEVÉ
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma	
Generální projektant: STORING spol. s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3		Česká Lípa NEMOCNICE	
tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing	
Projektant části PD: Jaromír Bednář - projekce elektro Humpolecká 108/3 460 01 Liberec 1		bel	
tel.: 604 665 735, 604 361 655 e-mail: elektro.bednar@seznam.cz		±0,000=	
Místo stavby: Česká Lípa	HIP: František Přihoda	Číslo zak.: 2232	B.p.v.
Kraj: Liberecký	Odpovědný projektant: Jaromír Bednář	Formát: 2xA4	
Katastrální území: Česká Lípa (621382)	Vypracoval: Jaromír Bednář	Datum: 03/2023	
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko:	
Název stavby: Rekonstrukce mycího centra kuchyně		Číslo paré:	
Stavební objekt: D1.04.700 Silnoproudá elektrotechnika D1.04.800 Slaboproudá elektrotechnika			
Část: Nový rozvaděč R-Myčka			
Název dokumentu:			
Kód dokumentu: 2232	DPS	000	D1.04.700
číslo zakázky	stupeň	st.objekt	členění dokumentace
			706
			číslo výkresu
			00
			revize