ŘEZ A-A



ŘEZ D-D



ŘEZ C-C



POZNÁMKA:

KOMPLETNÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNIKY BUDE TEPELNĚ IZOLOVANÉ KAUČUKOVOU SYNTETICKOU IZOLACÍ TL.40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ

TEPELNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ KAUČUKOVOU SYNTETICKOU IZOLACÍ TL.40MM SE SAMOLEPKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÝM PLECHEM

STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

NOVÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ŘEZ B-B



FUNKČNÍ A REGULAČNÍ SCHEMA ZAŘ.Č.1
MYCÍ CENTRUM



V1 - 5650 m3/h
P1 - 3.0kW/400V, I=5,8A, FREKVENČNÍ MĚNIČ
V2 - 4850 m3/h
P2 - 2.2kW/400V, I=4,4A, FREKVENŘNÍ MĚNIČ
Qo - 22,6kW, voda 60/40°C, dPw=9,65kPa
Qo - 23,4kW, voda, 7/13°C, dPw=26,00kPa
ti - 22-30°C
S.K. - uzavírací klapka servo

Investor:	**Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.** Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa			Schéma	
Generální projektant:	**STORING spol.s r.o.** Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz				
Projektant části PD:	**TOPKLIMA spol s r.o.** Mrštikova 399/2a 460 01 Liberec tel.: 484 845 576 e-mail: info@topklima.cz			±0,000=	B.p.v.
Místo stavby:	Česká Lípa	HIP:	Ing. František Přihoda	Číslo zak.:	2232
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant:	Ing.Jiří Kovář	Formát:	6xA4
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)	Vypracoval:	Ing.Jiří Kovář	Datum:	03/2023
Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby			Měřítko:	1:50
Název stavby:	Rekonstrukce mycího centra kuchyně			Číslo paré:	
Stavební objekt:					
Část:	Vzduchotechnika				
Název dokumentu:	Řezy, funkční schéma				

Kód dokumentu:	2232	DPS	000	D1.04.200	103	
	číslo zakázky	stupeň	st.objekt	členění dokumentace	číslo výkresu	revize