

Inspekční certifikát Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

podle/nach/acc. to EN 10 204 - 3.1

Tlakové a funkční zkoušky
Druck-, Dichtheit- und Funktionsprüfung
Pressure, Leakage and Operating Tests

Protokol č. / Prüfzeugnis Nr./Record No.:

5400215469

Výrobce
Hersteller
Manufacturer

VAG s.r.o

Zkušební předpis
Prüfvorschriften
Test

EN 12266 (P12+F20)

Stupeň přesnosti dle norma / stupeň
Undichtigkeitsgrad nach Norm / Grad
Leakage rate acc. to norm / rate

DIN 19569-4 / 3%DIN

Nejvyšší dovolený tlak

Zulässiger Druck

Maximum allowable pressure

0,6 BAR

Předmět zkoušky
Prüfgegenstand
Tested product

EROXplus sluice gate 1200x1200 A2 compa

Kusy/Stück/Quantity

1.000

DN/NPS -

PN/Class -

TLAKOVÉ ZKOUŠKY/DRUCKPRÜFUNGEN/PRESSURE TESTS

Typ zkoušky dle EN 12 266-1

Prüfvorschrift nach EN 12 266-1

Test specification acc. to EN 12 266-1

Zkušební médium

Prüfmedium

Test medium

Zkušební tlak

Prüfdruck

Test pressure

P12

Těsnost v sedle
Sitzdichtheit
Seat tightness

water 20°C

0,06 Mpa

Provozní médium/Betriebsmedium/Working medium Voda odpadní/Abwasser/Waste water

Funkční a vizuální zkouška

Sicht- und Funktionsprüfung

Visual and operating inspection

F20

Norma/Norm/Standard -, -

Výsledek zkoušky

Ergebnis

Result

Vyhovuje, Ohne Beanstandung, Approved

VZD = Vzduch, Luft, Air

VO = Voda, Wasser, Water 20°C

OL = Olej, Öl, Oil

Poznámky/Bemerkungen/Remarks

AL

Zkoušející/Prüfer/Inspector

Datum zkoušky/Prüfdatum/Date of test 30.09.2020

Místo/Ort/Place Hodonín

Datum/Datum/Date 30.09.2020

Strana/Seite/Page 1 z/von/of 1

Odpovědný pracovník

Werkssachverständiger

Works Inspector

Prachař Hynek

Tel.: +420 518 318 317

Tento inspekční certifikát je generovaný automaticky a je platný bez podpisu.

Das Zeugnis wurde mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

This Inspection Certificate was issued by data system and it is valid without signature.