

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 12, odst. 3, zák. č. 22/1997 Sb. a dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004

Prohlašujeme, že níže uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, že výrobky jsou za podmínek námi určeného použití bezpečné a že jsou přijata opatření kterými se zabezpečuje shoda všech výrobků níže uvedených typů, uváděných na trh, s technickou dokumentací a níže uvedenými nařízeními vlády.

**Výrobce: BD SENSORS s.r.o., Hradišťská 817, 68708 Buchlovice, IČO 49968416**

## **SKUPINA VÝROBKŮ: SNÍMAČE TLAKU**

**TYPY VÝROBKŮ:** DMP 331 / DMP 333 / DMP 331 P / DMP 457 / DMK 331 / DMK 331 P /  
DMP 343 / DMP 341i / DMP 331i / DMP 333i / DPS 100 / DPS+ / DMD 331 /  
APS / HMP 331 / LD 301 / DS 200 / DS 200 P / XACT i / XACTci / VS 4 /  
DS 4 / DS 6 / DMP 334 / 26.600 / 26.600 G / 30.600 / 30.600 G / 17.600 /  
17.600 G / 18.600 / BAROLI / DMD 333H

## **SKUPINA VÝROBKŮ: SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY KAPALIN**

**TYPY VÝROBKŮ:** LMP 308 / LMP 808 / LMP 331 / LMP 331i / LMK 331 / LMK 351 /  
LMK 358 / LMK 385 / LMK 858 / LMP 305 / LMP 307 / LMK 457 / LMK 809 /  
LMP 308i

## **SKUPINA VÝROBKŮ: JEDNOTKY ZOBRAZENÍ**

**TYPY VÝROBKŮ:** PA 430

## **SKUPINA VÝROBKŮ: PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**TYPY VÝROBKŮ:** TTR / KL 1 / KL 2

**POPIS:** Uvedené výrobky slouží k měření tlaku plynů a kapalin, popřípadě k měření výšky hladiny kapalin v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Mohou mít elektrický výstup 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, 1...5 V.

**ZPŮSOB POSOUZENÍ SHODY:** podle § 12, odst. 3a, 3 b a 3 d, zákona č. 22/1997 Sb.

Shoda posouzena podle norem:

ČSN EN 61326-1, ČSN EN 61000-4-2, ČSN EN 61000-4-3,  
ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-6

a nařízení vlády:

č. 616/06 Sb. (Elektromagnetická kompatibilita)

Jako podklad pro toto prohlášení slouží protokoly těchto autorizovaných a akreditovaných osob:

MESIT QM spol. s r.o. Uh. Hradiště  
a BD SENSORS s.r.o. – laboratoř EMC  
INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. Uh. Hradiště

**BD SENSORS**  
tlakoměrná technika  
s.r.o.  
Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice  
tel.: 572 411 011, fax: 572 411 497

Ing. Libor ŠIMONÍK  
jednatel společnosti

V Buchlovicích, dne 5.11.2009

Výpis z OR, vedeného KOS v Brně oddíl C, vložka 12714