

Inspekční certifikát Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

podle/nach/acc. to EN 10 204 - 3.1

Tlakové a funkční zkoušky
Druck-, Dichtheit- und Funktionsprüfung
Pressure, Leakage and Operating Tests

Protokol č. /Prüfzeugnis Nr./Record No.:

5400232488

Výrobce
Hersteller
Manufacturer

VAG s.r.o

Zkušební předpis
Prüfvorschriften
Test

-

Stupeň přesnosti dle norma / stupeň
Undichtigkeitsgrad nach Norm / Grad **- / -**
Leakage rate acc. to norm / rate

Nejvyšší dovolený tlak
Zulässiger Druck
Maximum allowable pressure

16 BAR

Předmět zkoušky
Prüfgegenstand
Tested product

VARiplus DJ 010016 H 0165-0205

Kusy/Stück/Quantity **15.000**

DN/NPS **DN 100**

PN/Class **PN 16**

TLAKOVÉ ZKOUŠKY/DRUCKPRÜFUNGEN/PRESSURE TESTS

Typ zkoušky dle EN 12 266-1

Prüfvorschrift nach EN 12 266-1

Test specification acc. to EN 12 266-1

Zkušební médium

Prüfmedium

Test medium

Zkušební tlak

Prüfdruck

Test pressure

Provozní médium/Betriebsmedium/Working medium **Voda pitná/Trinkwasser/Potable water**

Funkční a vizuální zkouška

Sicht- und Funktionsprüfung

Visual and operating inspection

F20

Norma/Norm/Standard **-, AWWA C219**

Výsledek zkoušky

Ergebnis

Result

Vyhovuje, Ohne Beanstandung, Approved

VZD = Vzduch, Luft, Air

VO = Voda, Wasser, Water 20°C

OL = Olej, Öl, Oil

Poznámky/Bemerkungen/Remarks

AL

Zkoušející/Prüfer/Inspector

Datum zkoušky/Prüfdatum/Date of test 19.03.2021

Místo/Ort/Place Hodonín

Datum/Datum/Date 19.03.2021

Strana/Seite/Page 1 z/von/of 1

Odpovědný pracovník

Werkssachverständiger

Works Inspector

Prachař Hynek

Tel.: +420 518 318 317

Tento inspekční certifikát je generovaný automaticky a je platný bez podpisu.

Das Zeugnis wurde mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

This Inspection Certificate was issued by data system and it is valid without signature.