

Instalační a předávací protokol MTG

V rozsahu díla dle Smlouvy o dílo ze dne 10.8.2021

D21078

Dodavatel: **POWERBRIDGE spol. s r.o.**
Vintrovna 460/5c
664 41 Popůvky

Odběratel: **Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.**
Žižkova ulice 832
580 01 Havlíčkův Brod

Objekt: Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města
ČS1 ul. Pastýřská (GPS 49.0291744N, 17.6377525E)
Uherský Brod

Typ zdroje: MTG KOHLER D330
Výrobní číslo: 21008452

Příslušenství:

MTG byl předán v souladu s podmínkami dohodnutými v objednávce. Zařízení bylo před předáním otestováno a shledáno plně funkčním.

Tímto instalačním a předávacím protokolem je odběrateli předáno výše uvedené dílo, přičemž smluvní vztah odběratele a dodavatele, pokud mezi nimi nebyl uzavřen již dříve, vzniká okamžikem předání díla odběrateli. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodními podmínkami dodavatele, které jsou stranám známe, s nimiž souhlasí, a považují je tak za nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Současně s tímto zařízením byla předána následující dokumentace:


- Záruční list
- Protokol o zaškolení obsluhy
- Protokol o provozní zkoušce
- Kopie prohlášení o shodě
- Obecný návod MTG a ovládacího panelu
- Provozní kniha zařízení

Za dodavatele:


POWERBRIDGE spol. s r.o.
Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky
tel.: 543 427 411
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

Jméno, podpis

Za odběratele


ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec
IČ: 257 29 331, DIČ: CZ25729331

Jméno, podpis

V Uherském Brodě dne 26.10.2022



PROVOZNÍ ZKOUŠKA MOTORGENERÁTORU

Objekt:	Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města		
Typ zdroje	MTG KOHLER D330	Výrobní číslo	21008452
Trvalý výkon	330kVA	Číslo zakázky	D21078
Startovací akumulátor	12V 100Ah	Ovládací panel	APM 303
Výrobce alternátoru	KOHLER	Výrobce motoru	JOOSAN
Typ zdroje		Typ	

Naměřené hodnoty:

L1-N	233	V	L1-L2	402	V	I-L1	A
L2-N	233	V	L2-L3	401	V	I-L2	A
L3-N	232	V	L3-L1	401	V	I-L3	A

Otáčky motoru	1500	/min	Frekvence	60	HZ
Tlak oleje	6,7	bar	Doba testu	5	min
Teplota motoru	65	°C	Výkon		kW

Výsledek zkoušky:


- zařízení je funkční a bez závad

Zkoušel:

Převzal:


POWERBRIDGE spol. s r. o.
Vatavská 460/5c, 664 41 Popůvky
Tel: 543 427 411
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

Jméno, podpis


ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.
Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec
IČ: 257 29 331, DIČ: CZ25729331

Jméno, podpis

V Uherském Brodě dne 16. 10. 2022



PROTOKOL O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY MTG

Osoby uvedené v tomto seznamu byly řádně zaškoleny v obsluze:

Typ zdroje: MTG KOHLER D330


Objekt: Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města


Seznam osob zaškolených v obsluze MTG			
Jméno	Společnost	E-mail / Telefon	Podpis

Koncový zákazník / Správa objektu:	E-mail / Telefon

Zaškolení bylo provedeno v místě nainstalovaných zařízení.

Za firmu POWERBRIDGE spol. s r.o. provedl:


POWERBRIDGE spol. s r.o.
Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky
tel.: 543 427 411
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194



V Uherském Brodě dne 26.10.2022



POWERBRIDGE

ZÁRUČNÍ LIST MTG

Typ zařízení:	MTG KOHLER D330	Výrobní číslo:	21008452
Příslušenství:			
Odběratel:	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.		
	Na Kopci 1196/27		
	696 01 Rohatec		
Objekt:	Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města		
Datum předání	26.10.2022		

Záruční podmínky:

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost až 60 měsíců ode dne uvedení do provozu. Záruční období je rozděleno na základní záruční období v délce 12 měsíců ode dne prodeje a prodloužené záruční období až v délce 48 měsíců a to při uzavření servisní smlouvy a zajištění pravidelných ročních profylaktických prohlídek společností, která má certifikaci POWERBRIDGE spol. s r.o. k servisu dodaného zařízení.
2. Prodloužené záruční období se nevztahuje na startovací akumulátory a předehev a dobíjení (platí pouze základní období 12 měsíců).
3. Obsahem záruky je závazek prodávajícího, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak obvyklému účelu. Záruka za jakost se poskytuje pouze kupujícímu, nároky z vad zboží nelze převést na třetí osobu.
4. Záruční doba na zboží začíná běžet ode dne předání zboží, který je vyznačen v záručním listě. Zahájení běhu záruční doby může být smluvně upraveno jinak.
5. Za vadu nelze považovat změnu prodaného zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení či nesprávného používání nebo nesprávného zásahu, např. při nedbalém nebo neodborném zacházení, při zásahu neoprávněnou osobou, při použití nebo instalaci zboží, které je společností POWERBRIDGE spol. s r.o. považováno za nevhodné, užívání a skladování věci v rozporu s platnými technickými podmínkami, normami ČSN, návodem a obvyklými postupy.
6. Za vadu nelze považovat nefunkčnost zboží vzniklou v důsledku umístění zařízení v jiných podmínkách, než jsou definovány jako normální (nadm. výška do 1 000 m n. m., vlhkost do 80%, okolní teplota – 20°C až +40°C).
7. Za vadu nelze považovat poškození v důsledku používání jiných paliv než motorové nafty dle ČSN EN 590 (bez biosložky)
8. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nepůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
9. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost v prodlouženém záručním období, nevzniká, jestliže kupující nebo uživatel neobjedná minimálně 1x za 12 měsíců pravidelnou servisní údržbu spojenou s nezbytnou údržbou prováděnou pracovníky prodávajícího.
10. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže prodané zboží nebylo uvedeno do provozu pracovníky POWERBRIDGE spol. s r.o. nebo jí autorizovanou organizací.
11. Vyskytne-li se na zboží vada odstranitelná, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna v servisním středisku prodávajícího. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného prodlení.
12. Za řádné uplatnění záruky lze považovat pouze takové, s nímž je spojeno předložení záručního listu a potvrzení, že reklamované zboží je shodné se zbožím uvedeným v záručním listě (výrobní štítek zboží shodný s číslem, které je uvedeno v záručním listě).
13. Náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s nedůvodným uplatněním vady kupujícím, je kupující povinen nahradit prodávajícímu. Záruční doba je předčasně ukončena dnem, kdy je v průběhu záruční doby na zboží dodaném POWERBRIDGE spol. s r.o. proveden zásah osobou, která nemá certifikaci POWERBRIDGE spol. s r.o. k servisu dodaného zboží, nebo ke dni podpisu servisní smlouvy na dodané zboží s osobou, která nemá certifikaci POWERBRIDGE spol. s r.o. k servisu dodaného zboží.



POWERBRIDGE
POWERBRIDGE spol. s r. o.
Vintrovna 460/5c, 664 41 Popůvky
Tel.: 543 427 411
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

POWERBRIDGE spol. s r.o.
Vintrovna 460/5c
664 41 Popůvky



tel.: 543 427 411
powerbridge@powerbridge.cz
IČ: 25547194, DIČ: CZ25547194

