

# Inspekční certifikát Abnahmeprüfzeugnis Inspection Certificate

podle/nach/acc. to EN 10 204 - 3.1

**Tlakové a funkční zkoušky**  
**Druck-, Dichtheit- und Funktionsprüfung**  
**Pressure, Leakage and Operating Tests**

Protokol č. /Prüfzeugnis Nr./Record No.:

**5400210784**

Výrobce  
Hersteller  
Manufacturer

**VAG s.r.o**

Zkušební předpis  
Prüfvorschriften  
Test

-

Stupeň přesnosti dle norma / stupeň  
Undichtigkeitsgrad nach Norm / Grad **- / -**  
Leakage rate acc. to norm / rate

Nejvyšší dovolený tlak  
Zulässiger Druck  
Maximum allowable pressure

**10 BAR**

Předmět zkoušky  
Prüfgegenstand  
Tested product

**VARiplus DJ 080010 H 0250-0300**

Kusy/Stück/Quantity **5.000**

DN/NPS **DN 800**

PN/Class **PN 10**

**TLAKOVÉ ZKOUŠKY/DRUCKPRÜFUNGEN/PRESSURE TESTS**

Typ zkoušky dle EN 12 266-1

Prüfvorschrift nach EN 12 266-1

Test specification acc. to EN 12 266-1

Zkušební médium

Prüfmedium

Test medium

Zkušební tlak

Prüfdruck

Test pressure

Provozní médium/Betriebsmedium/Working medium **Voda pitná/Trinkwasser/Potable water**

Funkční a vizuální zkouška

Sicht- und Funktionsprüfung

Visual and operating inspection

**F20**

Norma/Norm/Standard **-, AWWA C219**

Výsledek zkoušky

Ergebnis

Result

**Vyhovuje, Ohne Beanstandung, Approved**

**VZD = Vzduch**, Luft, Air

**VO = Voda**, Wasser, Water 20°C

**OL = Olej**, Öl, Oil

Poznámky/Bemerkungen/Remarks

**AL**

**Zkoušející/Prüfer/Inspector**

**Datum zkoušky/Prüfdatum/Date of test** 27.08.2020

**Místo/Ort/Place** Hodonín

**Datum/Datum/Date** 27.08.2020

**Strana/Seite/Page** 1 z/von/of 1

**Odpovědný pracovník**

Werkssachverständiger

Works Inspector

Prachař Hynek

Tel.: +420 518 318 317

Tento inspekční certifikát je generovaný automaticky a je platný bez podpisu.

Das Zeugnis wurde mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellt und ist ohne Unterschrift rechtsverbindlich.

This Inspection Certificate was issued by data system and it is valid without signature.